



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 4 เม.ย. 62

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๔ ..... ตามบันทึก  
จำนวน ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SN4 70422/32	๖ เม.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Modify ๕๐BF-๗๐๔๓๒ ตัวเก่า และ Function test	SN4 70422	SN4 70437
						SN4 70432	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยุทธ สีสาว ตำแหน่ง หน.หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ๑ วงจร/หม้อแปลง จาก SN4-70422 70432 ถึง SME1TB-01, 02  
ในวันที่ 6 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 456/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิคมอุยงษ์ โมโพทาว ประสานงานการขอตัดไฟกับ คณ.ย.๓๓ สีทาว

3 เม.ย. 62  
ก ๓ 3

รศทพร ตันติเกษตรกิจ  
(วศก. 6 หน. นคคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **1030**  
เรียน ผจก. .... กฟผ.๓๑, กฟผ.๓๑.๒ (กฟผ.)

อก.บช.(ก.๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



4/เม.ย. 62  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. 1, 2 / (สถานี SME, SMD)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

4/เม.ย. 62  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สพ.สมุทรสาคร 4 (กฟผ.)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 เม.ย. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Modify 50BF-70432 ตามใบขอปฏิบัติงาน 456/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 3 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 4 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv ที่สถานี SME ว่าจ่ายแบบ Closeloop ทุกตัว						
2	ย้ายโหลดสถานี SMD ไปจ่ายจาก สถานี SMC						
3	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 kv รหัส SMD02YS-02,03 ให้อยู่ตำแหน่ง close						
4	SMD03YB-01	Auto	Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
5	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
6	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
7	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	SME01YB-01	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
10	SME01YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
11	SME01YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
12	SME01YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 kv
13	SME01YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 kv
14	แจ้งกฟผ. ว่า ลดโหลดและย้ายโหลดเสร็จเรียบร้อย ให้ดำเนินการดับไฟ Line 1 SN-70422 และ SN-70432 ได้						
15	SN-70422	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ Line 1
16	SN-70432	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ Line 1
17	SN-70437	สับ	ปลด		EGAT		Sw.ใบมีด 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
18	เมื่อกฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	SN-70437	ปลด	สับ		EGAT		Sw.ใบมีด 115 kv
20	SN-70422	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ Line 1
21	SN-70432	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ Line 1
22	SME01YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 kv
23	SME01YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 kv
24	SME01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
25	SME01YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SME01YB-01	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
27	ย้ายโหลดสถานีฯ SMD กลับจาก สถานีฯ SMC						
28	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
29	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
30	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
31	SMD03YB-01	Manual	Auto		SMD		เบรกเกอร์ 115 kv
32	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

456/62



## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0174/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 เควี  
วันที่ 2 เมษายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร4
อุปกรณ์	115kV to PEA#1 [SN4 70422, 70432 และ SN4 70437]
งานที่ทำ	Modify 50BF-70432 (ยกเลิก 50BF-70432 ตัวเก่า) และ Function Test
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน เสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน เสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.