



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ก.๓) ๗๘๓/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนรรณ์ สิงห์ดีทอง

Switching Deadline

5 เม.ย. 62

วันที่ - 3 เม.ย. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไครระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๗. ตามแผนผังสิ่งเชื่อม  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	3VB-01	๘ เม.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก่ไครระบบ CSCS แสดง สถานะ BREAKER ไม่ถูกต้อง ขณะเกิด FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วสท.๖.มรล.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนรรณ์ สิงห์ดีทอง)

ตำแหน่ง บ.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คทฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คทฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ SM403 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE

ในวันที่ 8 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 461/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ นาย สมานรรณ์ สิงห์ดีทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์

3 เม.ย. 62  
ก.๓

กทพร. ๐๓๓๖๓๖๖  
(๐๓๓-๖ ๓๓๓ ๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คทฟ.) 1032

เรียน ผจก. กฟผ. ๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ..... แผ่น  
แผนผังแบบ ..... แผ่น

คทฟ. 1 (สถานี - SM4 - )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปน.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 7		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS สถานะไม่ถูกต้อง ตามใบขอปฏิบัติงาน 461/62
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 3 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 3 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 4 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย			1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร, (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		LOAD 3.58 MW
3	SMG04VB-01	Auto	Manual		SMG		LOAD 2.15 MW
4	ย้ายโหลด SMG03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMG04						
5	SMG03S-08	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากซอยทรัพย์สินมหาโชค
6	SMG03VB-01	สับ	ปลด		SMG		
7	SMG03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
8	แจ้งชุด กบข.ก.3.ทำการตรวจสอบแก้ระบบ CSCS ที่ SMG03 ได้						
9	SMG04VB-01	Manual	Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟ						
11	SMG04VB-01	Auto	Manual		SMG		
12	ย้ายโหลด SMG03 ทั้งหมดกลับจาก SMG04						
13	SMG03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
14	SMG03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		
15	SMG03S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ปากซอยทรัพย์สินมหาโชค
16	SMG04VB-01	Manual	Auto		SMG		
17	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							