



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทมช. (๖๐) ๗๘๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ - 3 พ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กทมช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อิโระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สีนสาคร ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5VB-01, 8VB-01	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้อิโระบบ CSCS แสดง สถานะ BREAKER ไม่ถูกต้อง ขณะเกิด FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง อ.ก.บช.๖ มรส.กทมช.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นดีง)  
กทมช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์: SXA05,08 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE

ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 412/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามกรก จิตรมานะ ๑๖/๑๑/๖๒  
ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงค์

31 พ.ย. 62  
๗๖๖

สมพร อันธกษัตริย์  
(๑๙๖:๕ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1031

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี - SXA - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*Signature*  
412062

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)


อก.ปบ.(ก.๓)

*Signature*  
412062

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)

อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ลินสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก้อัปเดตระบบ CSCS สถานีฯ ไม่ถูกต้อง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 462/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 3 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1			ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching					
2			แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SXA05 และ SXA08 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ทรีค Out service					
3			เมื่อพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจสอบเบรกเกอร์ SXA05 และ SXA08 ว่าอยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ทรีค Out service แล้ว					
4			แจ้งชุด กบข.ก.3. ทำการตรวจสอบแก้ระบบ CSCS ที่ SXA05,08 ได้					
			สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า					
5			เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ					
			สิ้นสุด Switching ทั้งหมด					