



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. 07๗๐๗ 0698 /๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายระยง ้วยหงษ์ทอง

Switching Deadline

วันที่ 26 มิ.ย. 62

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณภายในซอย เพชรเกษม ๑๑๘ (ซอยทหารเรือ) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND09	๒๕ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา พาดสายแรงสูงบริเวณซอยเพชรเกษม 118 (ซอยทหารเรือ)	OND09S-02	ONA06S-06	นายไพรัช ัญญเจริญ พชง.๗ ๐๘ มิ.ย.๖๒ ๖๐๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟภายในซอยเพชรเกษม ๑๑๘ (ซอยทหารเรือ) ทั้งซอย ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นางสาววิภา วัฒนสิทธิ์ทอง ตำแหน่ง วกค.๔.ผ.บ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

↓

(นายระยง ้วยหงษ์ทอง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OND09 จาก OND9S-02 ถึง ONA 6S-06
ในวันที่ 26 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๕๕๙๐
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภา วัฒนสิทธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นายวิภา วัฒนสิทธิ์ทอง

วิภา วัฒนสิทธิ์ทอง
(วกค.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1120
เรียน ผจก. กฟภ. ๑๖๖๖

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถาปนา)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) 18 มิ.ย 2562

อ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ผจก.๓๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยทหารเรือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 61	ระหว่าง	8.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 464/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 12 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12/12/62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโฆษ 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ และระบบจำหน่าย ก่อนทำการ Switching						
2	OND09VB-01	Auto	Manual		OND		-
3	OND06VB-01	Auto	Manual		OND		-
4	ย้ายโหลด OND09 ไปจ่ายจาก OND06						
5	ONA06S-07	ปลด	สับ		อมน.	scada	SF6 ร้านเซเว่นสาย 4 (วงจรบน)
6	ONA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		Dis ปากชอยทหารเรือ
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
8	OND09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		Dis เฟิร์สซูเปอร์ฟูดส์
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ					ศูนย์ฯ	
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1					อมน.	
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2					อมน.	
12	OND09VB-01	Manual	Auto		OND		-
13	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-
14	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	หน้างานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	OND09VB-01	Auto	Manual		OND		-
17	OND06VB-01	Auto	Manual		OND		-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	OND09S-02	ปลด	สับ		อมน.		Dis เฟิร์สซูเปอร์ฟูดส์
22	ย้ายโหลด OND09 กลับจาก OND06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	ONA06S-06	ปลด	สับ		อมน.		Dis	ปากซอยทหารเรือ
24	ONA06S-07	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ร้านเซเว่นสาย 4 (วงจรบน)
25	OND09VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
26	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
สิ้นสุดการ Switching								

