

Switching Deadline
วันที่ 13 ก.ค. 62



วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๑.กปน.(คฟ.)
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายรัชพล อยู่สุข

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๑)

ด้วยการไฟฟ้า กปน.(ก.๑) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ... ว่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC-TP1	๑๘ ก.พ. ๖๒	๐๗.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหมดสถานีฯ	-	-	
					ศรีประจันต์ ออกเพื่อ			
					รองรับ กฟก.1 ผากโหมด			
					วงจร ATB03, ATB05			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงาน ชื่อ นาย รัชพล อยู่สุข ตำแหน่ง อ.ก.บ. โทร.

ลงชื่อ รัชพล อยู่สุข
(นายรัชพล อยู่สุข)
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๑)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๑)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SPC-TP1 จาก ถึง
ในวันที่ 18 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๕๗/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชพล อยู่สุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ
พ.ม.๑.๖๒
ก๑๒

นาย รัชพล อยู่สุข
(นาย รัชพล อยู่สุข)
ว.ค. แทน น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 091
เรียน คคฟ. กปน. (คคฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คคฟ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

ร.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

11 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯศรีประจันต์			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 62	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ฝากโหลดสถานีฯศรีประจันต์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 47/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่ 11 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 11 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 11 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			LOAD 12.71 MW.
2	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC			LOAD 2.1 MW.
3	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
4	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
5	ลดโหลด SPC 05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02							
6	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
7	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
8	แจ้ง กฟภ.1 รัทรบาท							
9	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
10	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
11	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC			
12	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
13	เมื่อ กฟภ.1 พร้อมย้ายโหลดกลับ							
14	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			LOAD 12.71 MW.
15	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC			LOAD 2.1 MW.
16	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
17	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
18	ย้ายโหลด SPC 05 บางส่วนกลับจาก DBA02							
19	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
20	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
21	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
22	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
23	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC			
24	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กปบ.(คพ.) ๑๒๘/๒๕๖๒

เรื่อง ขอฝากโหลดระบบ ๒๒ เควี

เรียน อก.ปบ.ก.๓

ถึง กปบ.ก.๓

วันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

ด้วยวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กฟผ.๑ มีแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าประจำปี ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง ๒ ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้อง ถ่ายเทโหลดไปฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.๑ ขอถ่ายเทโหลด ในวันและเวลาดังกล่าวดังนี้

๑. ถ่ายเทโหลด พีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง ๒ ไปรับไฟจาก พีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ (กฟผ.๓) โหลดประมาณ ๑.๔ MW

๒. ถ่ายเทโหลด พีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง ๒ ไปรับไฟจาก พีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี (กฟผ.๓) โหลดประมาณ ๒.๖ MW

๓. ถ่ายเทโหลด พีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าอ่างทอง ๒ ไปรับไฟจาก พีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ (กฟผ.๓) โหลดประมาณ ๔๐ MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๘ มี.ค. ๖๒

(นายอนนต์ พงศ์วัฒนาเกียรติ)

รท.ปบ.ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.๑

ที่ ก.๑ กปบ.(คพ.) ๑๒๘/๒๕๖๒

เรียน ผจก.วิเศษชัยชาญ

เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

๘ มี.ค. ๖๒

(นายอนนต์ พงศ์วัฒนาเกียรติ)

รท.ปบ.ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.๑