



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 5 เม.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ


เลขที่ ก.๓.กบข.(รล.) ๗๙๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สัมพรวน ๑ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	ตั้งแต่	ถึง	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAA ๔YB-๐๑	๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.	๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.	ตรวจสอบ Distance Relay เปิดใบมีด ๑๑๕ KV ๔YS-๐๑, ๔YS-๐๒ เปิดเบรกเกอร์ ๔YB-๐๑ (ไม่ต้องปลด เบรกเกอร์ ฟัง EGAT)	-	-	นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ ๐๖๑-๔๘๐-๙๐๙๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๖๑-๔๘๐๙๐๙๙

ลงชื่อ 
(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อก.บข.ก.๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA44Y จาก SAA44Y-01 ถึง SAA44Y-02
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 471/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมบูรณ์ สิงห์โตทอง** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์**

สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(๐๐๖-๖ เทน นพ. คฟ.)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), กฟภ.๐๓๓, กฟค.๓
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



(.....)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
พอฟ. 2 (สกหน้า ๑ ตามหน้า 1)
เพื่อทราบ และ จัดพนักงานเก็บปฏิทินปฏิบัติงาน
ร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งกลับ



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (SAA04YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-เม.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Distance Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	471/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริจ			วันที่	4 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>พิชชา</i>			วันที่	4 เม.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>จกพร</i>			วันที่	5 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop อยู่						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ ศาลายา, สถานีฯ พุทธมณฑล และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ. TTW (บางเลน) ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1 (80 MW)						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส PMB05YS-01, PMB05YS-02						
4	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PMB03YB-01	Auto	Manual		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ SAA4YB-01 ไปรับไฟจาก SAA2YB-01						
11	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SAABYS-01, SAA0BYS-02						
12	SAA02YB-01	Auto	Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SAA04YB-01	Auto	Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAABYB-01	ปลด	สับ		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAA04YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SAA04YS-01	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
17	SAA04YS-02	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
18	SAA02YB-01	Manual	Auto		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้ง กบข.(คุณกำพล) ดำเนินการตรวจสอบ Distance Relay ได้ (ไม่ปลด GGAT) สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
20	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ						
21	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ SAA4YB-01 กลับคืนจาก SAA2YB-01						
22	SAA02YB-01	Auto	Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAA04YS-01	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
24	SAA04YS-02	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
25	SAA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAABYB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SAA02YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SAA04YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหลดสถานีฯ ๑ ศาลายา, สถานีฯ พุทธมณฑล และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ. TTW (บางเลน) กลับคืนจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
30	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SLY02YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	PMB03YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							