



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ต...../๒๕๖๒.....
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า.....
ชื่อผู้ส่ง นายระยong วิทยาลัยทอง.....

18
1
1127

Switching Deadline

วันที่ 17 เม.ย. 62

วันที่ ..๔.. เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ..อภ.ปม.(ภ.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟก.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย.....จะย้ายโหนดเพื่อทำการตัดจ่ายระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี ภายในชอยโพลีกลาสใหม่
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SLY07	๑๙ เม.ย ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ตัดจ่ายระบบใหม่เพื่อรีดออนสายข้ามถนนบริเวณปกชอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	- DDE ปากชอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	-	นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑
๒	SLY06	๑๙ เม.ย ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		- DDE ปากชอยโพลีกลาส (ฝั่งสาย4)	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง...วศก.๔.ผปน.....โทร...๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยong วิทยาลัยทอง.)
ตำแหน่ง...ผจก.ภฟก.อมน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 5407 จาก DDE ปรากฏไฟดับเมื่อ 19/04/62 (ออกให้ดับไฟในฟ)

ในวันที่ 19-04-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 5099

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ 5408 จาก DDE ปรากฏไฟดับเมื่อ 19/04/62 (ออกให้ดับไฟในฟ)

ในวันที่ 19-04-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย ทรัพย์สุข ประสานงานการขอดับไฟกับ น.อ. สุวิทย์ งามทรัพย์ทอง

18 เม.ย. 62

สมชาย ทรัพย์สุข
(นายสมชาย ทรัพย์สุข)
อธิบดี กฟภ.เขต ๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1127

เรียน ผจก. กฟภ.๓ อมิต

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... -..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรุษา-ศักดิ์เพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
19 เม.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ปากซอยโพลีการ์ด สาย4								
กำหนดวันที่ทำงาน	19/04/2562	เวลา	08.30	น.	ถึง	19/04/2562	เวลา	13.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย SLY06,07			ตามใบขอปฏิบัติงาน	479/62		
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข					วันที่	18 เมษายน 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 เม.ย. 62		
อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	19 เม.ย. 62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ PMB,SLY							
1	ก่อนทำการ Switching ตรวจสอบโหลดเบรคสวิตซ์ รหัส SLY07S-05 (SF6 ปากซอยโพลีการ์ดสาย 4) ที่ชำรุด ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว						
2	ย้ายโหลด SLY06,07 บางส่วนไปปรับไฟจาก PMB07 (ถาวร)						
3	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
4	PMB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		
5	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
6	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
7	SLY07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
8	SLY06S-10	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS บ.เนเจอร์รี่ฟ
9	SLY06S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยโพลีกลาสสาย 4
10	PMB07S-08	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปากซอยโพลีกลาส
11	SLY07S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยโพลีกลาสสาย 4
12	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
13	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
14	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการเปลี่ยนจุดจัมและตัดสายไลน์ SLY02,06,07 บริเวณปากซอยโพลีการ์ดด้านถนนพุทธมณฑลสถาน 4 (ตามผังแนบ) ปฏิบัติงานโดยฮอทไลน์						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	PMB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
17	SLY02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
18	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
19	SLY07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
ปิด Switching							

วงหลักดำเนิน ๑๑๕

๑๕

