



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อกษ.(บพ) ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงโตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วย อก.บช.(ก.๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานี บ้านโป่ง ๒ - สถานี นครปฐม ๒ เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ที่ลูกถ้วยเสา ๑๑๕ เควี รหัส SD-AS๒ ต้นที่ ๒๕๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BPB09YB-01 NPU02YB-01	10 เม.ย. 62	09.30 น.	16.00 น.	แก้ไขจุดร้อน ที่ลูกถ้วยเสา ๑๑๕ เควี รหัส SD-AS๒ ต้นที่ ๒๕๔	BPB09YB-01	NPU02YB-01	นายอนุชา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๙๗-๑๘๗-๓๓๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BPB๐๙๒-๐๑

NPU๐๒๑๒-๐๑

BPB๐๙๒-๐๑

NPU๐๒๑๒-๐๑

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ 10 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 480/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรทพร ต้นสีเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง.๗ คำสีดา

สรทพร ต้นสีเกษตรกิจ  
(๐๙๖.๖ 11๗๗ ๕๖.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นครปฐม, กฟภ. บปอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี BPB, NPU)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 9 เม.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เสาส 115 เควี รหัส SD-AS2 ต้นที่ 254				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-เม.ย.-62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนที่ลูกถ้วย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	480/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	9 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB07YB-01 - BPB9YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop , แจ๊วบ. พานทอง ให้ครบทุกบ						
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.30 น. (ให้ตรวจสอบ บ.หลังหนัน ให้หยุดเดิน Load ช่วง OFF PEAK ก่อนการ Switching)						
3	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPU02YB-01	Auto	Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
8	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
9	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
10	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
11	BPB09YS-03	สับ	ปลด ล็อกคูกญแจ		กรณ.		- ABS บ.พานทอง
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Short ground จุด G1					HL 115	
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Short ground จุด G2					HL 115	
14	แจ้งชุด Hotline กระเช้าดำเนินการแก้ไขจุดร้อนได้ (รอดไฟใจ) สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อน แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1					HL 115	
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2					HL 115	
18	BPB09YS-03	ปลด	สับ		กรณ.		- ABS บ.พานทอง
19	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
20	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
21	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
22	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
23	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NPU02YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

