



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอแก้ไขจุดร้อน

Switching Deadline

วันที่ 11 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สค๒(บพว).ปบ. ๙๙๑๗ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายเพชร พิบูลสุขสิน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.ต.กาหลง

ด้วยการไฟฟ้า กฟย.ต.กาหลง จะขอปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า สมุทรสาครส ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME06	๑๖ เม.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนทางปลา เฟส A, B, C โดยชุดออตไลน์กระแสเข้า กฟก.๓	SF6 BNP25-10 ตรงข้าม บ.เจริญ โกศกัมพาศ	-	นายเพชร พิบูลสุขสิน 089-4454456

ผู้ประสานงานการแก้ไขจุดร้อน ชื่อ นายเพชร พิบูลสุขสิน ตำแหน่ง ผจก.กฟย.กาหลง โทร 089-4454456

ลงชื่อ 



(นายเพชร พิบูลสุขสิน)


ตำแหน่ง ผจก.กฟย.ต.กาหลง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้แก้ไขจุดร้อนตามคำขอชื่อ / พิดเดอร์ SME06 จาก BNP25-10 ถึง  
ในวันที่ 16 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 482
  - อนุมัติให้แก้ไขจุดร้อนตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
  - อนุมัติให้แก้ไขจุดร้อนตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
  - อนุมัติให้แก้ไขจุดร้อนตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
  - อนุมัติให้แก้ไขจุดร้อนตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ นาย  ประสานงานการแก้ไขจุดร้อนกับ 

  
(นายเพชร พิบูลสุขสิน)

๐๖๑ 17๗ ทค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)/ 1102 ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟย.สค๒(บพว), อก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


สำเนาเรียน สฟพ

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

11 มี.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 เม.ย. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	16 เม.ย. 62	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.2 (บพว.)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน BNP02S-10		ตามใบขอปฏิบัติงาน	482/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	10 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ผู้ส่ง</i>				วันที่	10 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดวงจร SME06 บางส่วนไปปรับไฟจาก วงจร BNP06						
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
4	BNP06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		-
5	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
6	SME06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SME		-
7	BNP06S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาล
8	BNP02S-10	สับ	ปลด, <i>ล็อคคาน</i>		บพว.		SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
9	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
10	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
11	แจ้งสถานะจ่ายไฟ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน SF6 BNP02S-10 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน SF6 BNP02S-10 แล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
14	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
15	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
16	BNP02S-10	ปลด, <i>ล็อคคาน</i>	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
17	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาล
18	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
19	BNP06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
20	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
21	SME06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						