





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนเสาเกียด			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	นร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 485/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 10 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 10-04-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 11/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BPA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นร.		R บางแกม
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
4	DIS..ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าโรงเบ็ด
5	แจ้งสถานะดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
8	BPA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นร.		R บางแกม
9	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และสามารถปฏิบัติงานได้						

### สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก

10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการปลดจุด Short Ground จุด G2						
13	BPA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นร.		R บางแกม
14	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
15	DIS..ชั่วคราว	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้าโรงเบ็ด
16	BPA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นร.		R บางแกม

### สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

BPASS-09  
ม.4 รางเดิน

ตู้แยกสนามกอล์ฟ


NPV3S-08

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

NPV3S-09

Dis ชั่วคราวหน้าโรงเบียร์

G1



พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

