


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน1(SAABYB-01,SAABVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ไม่สามารถส่งการอุปกรณ์ได้ ตามใบขอปฏิบัติงาน 489/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑียร ทองย้อย		วันที่ 13 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>วชิรพงษ์ นุสรณ์</i>		วันที่ 13 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1.กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABYB-01							
แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 1 ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAABYB-01 อยู่ตำแหน่งปลด โขว์ OPEN							
1	SAA02YB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SAA04YB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAABYS-01	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
4	SAABYS-02	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
5 **แจ้งชุด กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABYB-01 ได้**							
6	SAA02YB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA04YB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8 **หลังจากชุด กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABYB-01 แล้วเสร็จ**							
9	SAA02YB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAA04YB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SAABYS-01	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
12	SAABYS-02	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
13	SAA02YB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAA04YB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2.กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABVB-01							
15	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD=18.0 MW
16	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD=19.0 MW
17 แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 1 ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAABVB-01 อยู่ตำแหน่งปลด โขว์ OPEN(ทดลอง ปลด - สับ)							
18	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
19 แจ้งชุด กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABVB-01 ได้							
20 หลังจากชุด กบข.ก.3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ SAABVB-01 แล้วเสร็จ							
21	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
22	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
23	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
สิ้นสุดสวิตชิง							