



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
FINANCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 เม.ย. 62

เลขที่ กบข.ก3(รล) ๘๗๖ /2562
ชื่อผู้รับ นายถิณพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 18 เม.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 4 ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	21-เม.ย. 2562	08.00 น.	12.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection	3YS-01,02	3YS-03	นายธีรพล เวฬุวนารักษ์ (กษร.) 086-316-7915
2	2YB-01	28-เม.ย. 2562	08.00 น.	16.30 น.	Relay	2YS-01,02	2YS-03	
					หมายเหตุ:			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพล เวฬุวนารักษ์ ตำแหน่ง วิศวกร โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

* งานที่เกี่ยวข้อง 1 มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
422, 509 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธีรพล เวฬุวนารักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.3
เขียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 3YB-01 จาก 3YS-01 ถึง 3YS-02
ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 493/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย รัตพร อังเดจจอร์กิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มอทีโร ฐานตอนกลาง

รัตพร อังเดจจอร์กิจ
(๑๓๖.๖ แทน นพ.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 1129
เขียน ผจก. กฟผ.-รล., กฟผ.-รล.2 (นพ.)
อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจก. 12 (สถานี) SMD, SME
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

19 เม.ย. 2562
(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

19 เม.ย. 2562
(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)



Switching Deadline

วันที่ 19 เม.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(เรล) ๘๗๓ /2562

วันที่ 18 เม.ย. 2562

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 5...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-02,03	21-เม.ย. 2562	13.00 น.	18.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection	2YS-03,04	2YS-05,06	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์ (ทอ.) 086-316-7915
2	4YB-02,03	29-เม.ย. 2562	08.00 น.	18.00 น.	Relay	3YS-03,04	2YS-05,06	
3	3YB-02,03	5-พ.ค. 2562	13.00 น.	18.30 น.	หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วสท.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* หน่วยงานได้ 422,509

(นายสุรเชษฐ์ สุกตัญญู)
ตำแหน่ง ส.อ. ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SME2YB-02,03 จาก SME2YS-03,04 ถึง SME2YS-05,06
ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 493/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร จันทร์เกษมรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพพ.50 ปานดอนลาน

สมพร จันทร์เกษมรัง
(วสท. 6 11 คน ทบ.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓, กฟภ. ๓๓๒ (ขพว.)
อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจก. 1,2 (สถานี SMO, SME)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด สถานีฯ สมุทรสาคร 11 และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.CP กลับไปรับไฟจาก สถานีฯ สมุทรสาคร 5						
27	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		-
29	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		-
30	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		-
31	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		-
32	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		-
33	SME02YB-03	ปลด	สับ		SME		-
34	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ย้ายโหลด สถานีฯ สมุทรสาคร 4 ไปรับไฟจาก สถานีฯ สมุทรสาคร 5						
36	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
39	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบเม็ด 115 เควี
40	SMD03YB-01	ปลด	สับ as OFF Auto Reclose.		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							