



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 24 เม.ย. 62

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 2562

วันที่ 18 เม.ย. 2562

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 4 ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	21-เม.ย. 2562	08.00 น.	12.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Relay หมายเหตุ :	3YS-01,02	3YS-03	นายชัชวาล เหวณาภิรักษ์ (กอร.) 086-316-7915
2.	2YB-01	28-เม.ย. 2562	08.00 น.	16.30 น.		2YS-01,02	2YS-03	
3.	KTE2YB-01	28 เม.ย. 62	08.00 น.	16.30 น.		KTE2YB-01	KTE2YS-01,02,03	
4.	BAL3YB-01	28 เม.ย. 62	08.00 น.	16.30 น.		BAL3YB-01	BAL3YS-01,02,03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปวงดอนวาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สุธงคิณีวงศ์)  
ตำแหน่ง ๓๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) อฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 พิดเคอร์ 1156๓ จาก SMD2YB-01 ถึง SMD2YS-01, 02, 03

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 494/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเคอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธงคิณี นอระตะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปวงดอนวาน

สุธงคิณี นอระตะ  
(วศก.6 ปฏิบัติงานแทน บค.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 1137

เรียน ผจก. (๗๖๖.๕๐) กปอ.กทข.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BAL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
22 เม.ย. 62

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
22 เม.ย. 62

อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 4 , สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 และ สถานีฯ บางปลา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Tele Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 494/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 20 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 20 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายมงคล (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ Close Loop 115 เควี สฟ.สมุทรสาคร 5 ระหว่าง SME02YB-02,03 กับ SME03YB-02,03 ว่าเปิด Open Loop ไว้ที่ สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้กรมทาง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE02YB-01 และ SMD02YB-01 ให้โชว์ Open						
3	ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย บ.มหาชัยคราฟ และ บ. เพชรเกษมเท็กไทล์ ไปรับไฟจาก สฟ.KTB						
4	KT04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KT0	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BAL03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบ Load Break 115 เควี รหัส BAL03YS-06 บริเวณปากซอยวิระสุวรรณ ไม่โชว์ Low Gas						
7	BAL03YS-06	ปลด	สับ		สค.	LBS	ปากซอยวิระสุวรรณ
8	BAL03YB-01	สับ	ปลด		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BAL03YS-02	สับ	ปลด		BAL	-	ใบมีด 115 เควี
10	BAL03YS-03	สับ	ปลด		BAL	-	ใบมีด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น. Off ฟังก์ชัน Throw Over ที่ สถานีฯ SMD						
12	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
13	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
14	SMD02YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
15	SMD02YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้ง กบข.(ก.๓) Test ไฟ แล้วปฏิบัติงานได้						
17	KT04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KT0	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
18	เมื่อ กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	KT04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KT0	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
21	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE	-	ใบมีด 115 เควี
22	SMD02YS-02	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
23	SMD02YS-03	ปลด	สับ		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
24	On ฟังก์ชัน Throw Over ที่ สถานีฯ SMD						
25	ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย บ.มหาชัยคราฟ และ บ. เพชรเกษมเท็กไทล์ ไปรับไฟจาก สฟ.BAL						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ตรวจสอบ Load Break 115 เควี รหัส BAL03YS-06 บริเวณปากซอยวิระสุวรรณ ไมโคร Low Gas						
27	BAL03YS-03	ปลด	สับ		BAL		- ไบมีด 115 เควี
28	BAL03YS-02	ปลด	สับ		BAL		- ไบมีด 115 เควี
29	BAL03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BAL03YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		สค.	LBS	ปากซอยวิระสุวรรณ
31	BAL03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KTB04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล) ๘๗๕ /2562

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 18 (เม.ย. 2562)

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า กระทบแบบ 5...ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-01	28-เม.ย. 2562	08.00 น.	16.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Relay	2YS-01	2YS-02	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์ (ออร.) 086-316-7915
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ทดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรพงษ์ สุกตัญญู)  
ตำแหน่ง วิศวกร.๑๑ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปน.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



กรมส่งเสริมคุณภาพ  
MEDICAL ELECTRICAL AGENCY

เลขที่ กษช.ภ3(รล) ๑๗๔ /2562  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 1๑ เม.ย. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า นวลงปลา ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	28-เม.ย. 2562	08.00 น.	16.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Relay	3YS-01,02	3YS-03	นายธีรชาติ วัฒนารักษ์ (กรร.) 086-516-7915
2	2YB-01	5-พ.ค. 2562	08.00 น.	12.30 น.		หมายเหตุ	2YS-01,02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ป่วนดอนฉนวน ตำแหน่ง วศก.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรร.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำระ 1.2  ไม่มีโอกาสชำระ
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัชระ ป่วนดอนฉนวน)  
ตำแหน่ง วศก.๑๑ ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.

อก.บช.(ค.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ