



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล) ๘๗๓ /2562

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 18 เม.ย. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 24 เม.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 5...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-03,03	21-เม.ย. 2562	13:00 น.	18:30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Relay หมายเหตุ :	2YS-03,04	2YS-05,06	นายชัชวาล เวฬุณารักษ์ (กอร.) 086-316-7915
2	4YB-02,03	๕ เม.ย. 2562	08:00 น.	18:00 น.		4YS-03,04	4YS-05,06	
3	3YB-02,03	5-ท.ค. 2562	13:00 น.	18:30 น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพิชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วสท.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

* หมายเหตุ ๕๒๒. สับไฟกับพ่วง *

(นายชัชวาล เวฬุณารักษ์)
ตำแหน่งวสท.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.เบษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ - จาก SME 4YB-02,03 ถึง
ในวันที่ 27 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 499/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนรรต อสมพงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.พิเศษ: ป้าพรอ.พ.พ.

รักธิภา นอระคา
(วสท.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 1138
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑.๒ (UPO.)

อก.บษ.(ก.3)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


22 เม.ย. 2562
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)

อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SME04YB-02,04YB-03 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Teie Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	497/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	20 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	วิทชัย บุธรัตน์			วันที่	20 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV. SME04YB-02,04YB-03 ให้เปิดวงจรโซว์ "OPEN"						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 KV. SME04YS-03,04YS-04,04YS-05,04YS-06 ให้เปิดวงจรโซว์ "OPEN"						
4	แจ้งกบข.ทำการทดสอบ Tele Protection Relay ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%						
5	หลังจากกบข.ทำการทดสอบ Tele Protection Relay เสร็จเรียบร้อย						
6	หมายเหตุ : 1) ตรวจสอบให้เบรกเกอร์ 115 KV. SME04YB-02,04YB-03 ให้เปิดวงจรโซว์ "OPEN" ทิ้งไว้สภาพนี้เลย (ทำงานเลขที่ 422 ต่อเนื่อง)						
7	2) ตรวจสอบให้ใบมีด 115 KV. SME04YS-03,04YS-04,04YS-05,04YS-06 ให้เปิดวงจรโซว์ "OPEN" ทิ้งไว้สภาพนี้เลย						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%%						