



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค. (ปบ.) ๑๖๕๕ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

ตั้งทางสารบรรณไว้ที่บริเวณหน้า  
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒  
Switching Deadline  
วันที่ 15 เม.ย. ๖๒

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนเสาไฟหักชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒  
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMI๐๑	๑๖ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนเสาไฟหักชำรุด บริเวณ ปาก ช.สนาม กอล์ฟโพธิ์แจ้ง (กรณีเร่งด่วน)	SMI๗S-๐๔ รัชดาพาคอน โครงการ๑	DIS ติดตั้งชั่วคราว เสาปาก ช. สนาม กอล์ฟโพธิ์แจ้ง	นายเกียรติพันธ์ หลุย เจริญ โทร ๐๘-๔๑๐๗-๖๕๘๘
๒	SMC๐๕	๑๖ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMI๒S-๐๕ รัชดาพาคอน โครงการ๑	SMC๕S-๐๗ ปาก ช.สนามกอล์ฟ และปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ปากช.สนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร. ๐๘-๑๕๕๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMI๐1 จาก SMI๗S-๐4 ถึง DIS ติดตั้งชั่วคราวบริเวณสนามกอล์ฟ.  
ในวันที่ 16 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 562/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SMC๐5 จาก SMI๒S-๐5 ถึง SMC๕S-๐7  
ในวันที่ 16 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ภักดิ์ นอร์ธ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอำนาจ เทียนทอง

ภักดิ์ นอร์ธ

( ๖๓.๖ ปฎิบัติงานแทน ขย.คป. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๓, กฟอ.บธ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)




ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจฟ. (สถานี) (.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รัชดาฟาคอนโครงการ 1 ถึง สนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 502/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 13 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 S. Kham		วันที่ 13 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
3	SMI01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMI		
4	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SMC05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMC		
7	SMC10VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMC		
8	<b>ย้ายโหลด SMI01 บางส่วนรับไฟจาก SMC10</b>						
9	SMC04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ. โหลดตัวไปรับ (Loop Line)
10	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		ขนาน Main Bus
11	SMC04S-05	ปลด	สับ		สค.		ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
12	Dis ชั่วคราวไลน์ SMI01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		เลยแยกสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง (บน)
13	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		ขนาน Main Bus
14	SMC04S-03	สับ	ปลด		สค.		บ. โหลดตัวไปรับ (Loop Line)
15	<b>ตรวจสอบ SF6 SMC05S-07 ให้ Open พร้อมล๊อคคาน</b>						
16	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.</b>						
17	SMI07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		Dis รัชดาฟาคอนโครงการ 1 (บน)
18	SMI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		Dis รัชดาฟาคอนโครงการ 1 (บน)
19	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กพอ.สค.ทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งกา	หมายเหตุ
25	SMI01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMI		
26	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
27	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	SMC05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMC		
29	SMC10VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMC		
30	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
31	เมื่อทุกชุดปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
32	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
33	SMI01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMI		
34	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
35	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
36	SMC05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMC		
37	SMC10VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SMC		
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
42	SMI07S-04	ปลด	สับ		สค.		Dis รัชดาฟาคอนโครงการ 1 (บน)
43	SMI02S-05	ปลด	สับ		สค.		Dis รัชดาฟาคอนโครงการ 1(ล่าง)
44	<b>ย้ายโหลด SMI01 บางส่วนกลับจาก SMC10</b>						
45	SMC04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.โถงตัวไปไฟ (Loop Line)
46	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		- ขนาน Main Bus
47	Dis ชั่วคราวไลน์ SMI01	ปลด	สับ		สค.		Dis แยกสนามกอล์ฟโพธิ์แจ้ง (บน)
48	SMC04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
49	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		- ขนาน Main Bus
50	SMC04S-03	สับ	ปลด <i>ปิดคาน</i>		สค.		SF6 บ.โถงตัวไปไฟ (Loop Line)
51	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
52	SMI01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMI		
53	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
54	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	SMC05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMC		
56	SMC10VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SMC		
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							



สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

