



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๘๗๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 25 เม.ย. 62

วันที่ 18 เม.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบใบมีด ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า ท่วมชะภา ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๕-๓๐ เม.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ทดลองปลดสับ 115 KV. รหัส TMK2YS-03 และ TMK3YS-03 สถานีไฟฟ้าท่า มะภา			นายพีระ ภูสณอง 081-981-9051

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทม.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สิงห์ศิริกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ - จาก Trk 2YS-03, 3YS-03
ในวันที่ 29, 30 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 520

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นพิต ราชบุรีจิตรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อธิชา ต้นภูมิประเทศ

(นายสุรเชษฐ์ สิงห์ศิริกุล)
รศ.ก. 6114 มว.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1203

เรียน ผจก. กฟภ. ทมก.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี Tmk.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย กัทพงศ์ วงษ์พันธุ์ท่า อก.ปน.(ก.3)
 ชื่อผู้รับนาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.นช.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....
 ชื่อผู้ส่งนายปกรณ์ วรานุสันติกุล ตำแหน่ง อก.บส ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
 เลขที่ กขส. (นส.3) (ก.) ๙๐/๒๕๖๒ วันที่ 10 เม.ย. 2562 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานบำรุงรักษา/แก้ไข อุปกรณ์ สวิตช์เกียร์ 11.5kV ภายในเขต กฟภ.3
 สถานีไฟฟ้าท่ามะกา
 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตาม
 กำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3... ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
ท่ามะกา	29 เม.ย. 62	ดำเนินการติดตั้ง Motor Drive DS 115kV รหัส 2YS-03 ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใส่คืนเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป	ปลด/สับ DS115kV รหัส 2YS-03
	30 เม.ย. 62	ดำเนินการติดตั้ง Motor Drive DS 115kV รหัส 3YS-03 ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใส่คืนเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป	ปลด/สับ DS115kV รหัส 3YS-03


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปกรณ์ วรานุสันติกุล)
 อก.บส.



FM-กบส.-นบส.-06
 แก้ไขครั้งที่ 0

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | โบบีต 115 เควี รหัส TMK2YS-03 และ TMK3YS-03 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ปลด-สับ โบบีต 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 520/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูริเนียม | | วันที่ 24 เมษายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 24 เม.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 25 เม.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- -
4	แจ้งชุด กบข. ดำเนินการทดลองปลด-สับ TMK02YS-03, TMK03YS-03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
5	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
6	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							