




## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (KT2A)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 8-พ.ค.-62  | ระหว่าง  | 07.30 น. ถึง 16.30 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.   | งานที่ทำ | Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 528/62   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ   |          | วันที่ 25 เมษายน 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 25 เม.ย. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 25 เม.ย. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ<br>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN1 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6.4 MW
2	SN1 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 26.0 MW
3 ย้ายโหลด KT2A ทั้งหมดไปรับไฟจาก KT1A							
4	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA		- ขนานบัส
5	SMA02BVB-01	ปลด	ปลด		SMA		- INCOMING 2
6	SMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		- INCOMING 2
7	SN1 22122	ปลด	ปลด		EGAT		- KT2A (BUS2)
8	SN1 2227	ปลด	ปลด		EGAT		- ไบมีด KT2A (BUS2)
9	SN1 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10 เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน							
11	SN1 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		- INCOMING 2
13	SN1 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด KT2A (BUS2)
14	SN1 22122	ปลด	สับ		EGAT		- KT2A (BUS2)
15 ย้ายโหลด KT2A ทั้งหมดกลับคืนจาก KT1A							
16	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 2
17	SMABVB-03	ปลด	ปลด		SMA		- ขนานบัส
18	SN1 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SN1 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



## บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0203/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 22 เมษายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1		
อุปกรณ์	หม้อแปลง SN1 KT2A (115/22KV) [SN1 22122 และ SN1 2227]		
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ	ที่ 8	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ	ที่ 8	เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.