

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายยงยุทธ สีขาว

ตำแหน่ง ..แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

ด้วย กฟผ..... จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT1A//2A สถานีฯ นครชัยศรี 1 เพื่อ Correct Oil Leak จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCS KT1A//2A	๑๔ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Oil Leak	NCS 2212	NCA BR-11 NCA BR-12 ปลดใบมิดด้าน Source + Load	กฟผ.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ - จาก NCS-2212 ถึง NCA BR-11, NCA BR-12
ในวันที่ 14 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 529 /62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ พยณัฐคุณ มีพิธีทอ ประธานงานตรงดับไฟดับ คณะอ.ท. สีขาว...
ศทพ. อนันต์กษัตริย์
(๐๑๖-๕๑๓๓๖-๑๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

1284

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กปอ.๖๕

อก.บช.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

7/5/62

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พิณา)


ชก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

7/5/62

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พิณา)

ชก.บช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี กฟผ.(KT1A-2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-พ.ค.-62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 529/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>นภพร</i>		วันที่ 4 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
5	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 4.3 MW
6	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 2.7 MW
7	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		L = 0.1 MW
8	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		L = 5.3 MW
9	ย้ายโหลด NCA11 ไปจ่ายจาก NCA03						
10	NCA03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ร้านไทรทอง
11	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA		
12	ย้ายโหลด NCA12 ไปจ่ายจาก SAC09						
13	NCA01S-16	ปลด	สับ		นช.		SF6 แบงค์คาร์แคร์
14	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA		
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ NCA ให้ทำการปลดใบมีดด้าน Source และ Load ของ Recloser NCABR-11 และ BR-12 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT		
17	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT		
18	แจ้งกฟผ.ให้ปฏิบัติงานได้						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
21	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		
22	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
23	เมื่อกฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
26	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		
27	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		
28	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT		
30	แจ้งพนักงานสถานีฯ NCA ให้ทำการสับใบมิดด้าน Source และ Load ของ Recloser NCABR-11 และ BR-12 เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	ย้ายโหลด NCA12 กลับจาก SAC09						
32	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		NCA		
33	NCA01S-16	สับ	ปลด		นช.		SF6 แบงค์คาร์แคร์
34	ย้ายโหลด NCA11 ไปจ่ายจาก NCA03						
36	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		NCA		
35	NCA03S-05	สับ	ปลด		นช.		SF6 รั้นไทรทอง
37	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
39	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
40	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		
41	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
42	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
43	NCABR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						



Car Management System



ระบบจัดการยานพาหนะ
รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
<<หน้าเมนู

ข้อมูลทั้งหมด
 ข้อมูลปี 2562
 ข้อมูลเดือน 03/2562

of 1


ที่ ทสก-ส. 0200/2562
 จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
 เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
 วันที่ 22 เมษายน 2562

เรียน
 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
 โทรศัพท์ : 02-590-5454
 โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีกรมจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง NCS KT1A&KT2A (115/22KV) [NCS 2212 และ NCS 2217]
งานที่ทำ	Correct Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายยงยุทธ สีขาว)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
 กองควบคุมระบบ
 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
 โทรศัพท์ : 02-436-2657
 โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
 ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.