



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 31 ม.ค. 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดกวรณปฏิบัติการ.กพผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.๑.....ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A/KT3A	๕ ก.พ.๖๒	๐๗.๓๐	-	แก้ไข Oil Leak BCT box KT3A	KB 2212	KB 2217
		๖ ก.พ.๖๒	-	๑๖.๓๐			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาวร ดันติเกษตรกิจ.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1.....วงจร/หม้อแปลง KT 1A/3A จาก KB 2212 ถึง KCA 2BVB-01
ในวันที่ 5-10.ม.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 53/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัทธชัย นอร์ตะ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ กพผ.....

นาย สัทธชัย นอร์ตะ
(วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.) 117
เรียน ผจก. กพท.กจ.....



อก.บช.(ก.๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
16 ม.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี (KT1A& KT3A) ดับไฟต่อเนื่อง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.พ. 62	เวลา	07.30 น.	ถึง	6 ก.พ. 62	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข Oil Leak BCT box KT3A		ตามใบขอปฏิบัติงาน	53/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ				วันที่	15 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	15 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 13.2 MW
3	TMA02VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		TMA		- 3.1 MW
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 21 MW
5	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 31 MW
6	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- 4.1 MW
7	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R บ้านหนองบัว
8	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพระเนียด
9	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
10	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R 1.2 MW
11	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R 0.5 MW
12	ย้ายโหลดวงจร KCA09 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร TMA02						
13	KCA09S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 บั้มสมนันท์
14	KCA09S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
15	ย้ายโหลดวงจร KCA10 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร TTN02						
16	KCA10S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
17	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
18	ย้ายโหลดวงจร KCA04 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร TTN03						
19	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
20	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R วัดท่าพระเนียด
21	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง KB-KT1A//KT3A ไปรับไฟจาก KB-KT2A						
22	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
23	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
24	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
25	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสต้าน KB-KT1A//KT3A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการได้						
26	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมิด
28	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
30	TMA02VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		TMA		- -
31	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
32	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
34	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
**** สิ้นสุด Switching วันที่ 5 ก.พ. 2562 ****							
35	สวิตชิงวันที่ 6 ก.พ. 2562						
36	เมื่อ กพพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
37	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
39	TMA02VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		TMA		- -
40	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
41	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
42	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R -
43	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R -
44	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
45	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
46	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง KB-KT1A/KT3A กลับจาก KB-KT2A						
47	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
48	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
49	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนानบัส
50	ย้ายโหลดวงจร KCA04 บางส่วนกลับจากวงจร TTN03						
51	KCA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กจ.		R วัดท่าพระเนียด
52	KCA10S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
53	ย้ายโหลดวงจร KCA10 บางส่วนกลับจากวงจร TTN02						
54	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
55	KCA10S-20	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
56	ย้ายโหลดวงจร KCA09 บางส่วนกลับจากวงจร TMA02						
57	KCA09S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
58	KCA09S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ปัมสมันท์
59	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- 13.2 MW
60	TMA02VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		TMA		- 3.1 MW
61	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- 21 MW
62	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- 31 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- 4.1 MW
64	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R บ้านหนองบัว
65	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพระเนียด
66	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R 1.2 MW
68	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R 0.5 MW
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทจก-ส. 0015/2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี	โทรศัพท์ :	02-590-5454
วันที่	11 มกราคม 2562	โทรสาร :	02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A, KT3A. (115/22kV) [KB 2212 และ KB 2217]		
งานที่ทำ	กม-ส. แก๊ซ Oil Leak BCT Terminal Box KT3A.		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ	ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ สีตภา)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.