



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายยงยุทธ สีขาว

Switching Deadline
วันที่ ๒๖/๕/๖๒
หน้า
หน้า

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT6A สถานีฯ บ้านโป่ง 2 เพื่อ Correct Oil Leak จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BP2-KT6A	๒๑ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Oil Leak	BP2 2212	ตึกทรัก BPB :BVB-01	กฟผ.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BP2-KT6A จาก BP2-2212 ถึง BPB:BVB-01
ในวันที่ 21 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 530/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา

25/๕.๖๒

นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา
(นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา)
๖๖๖.๑๑๑๑.๑๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1287
เรียน ผจก. กฟผ. มทบ. ๑๖๕
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 2 (สถานี BPB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

7/5/62

(นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา)



ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

7/5/62

(นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (KT6A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak		ตามใบขอปฏิบัติงาน 530/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	4 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	05-05-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 14.44 MW
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 8.32 MW
4	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		- Load 4.84 MW
5	BPB10VB-01	Auto	Manual		BPB		- Load 7.67 MW
6	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 29.05 MW
7	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		- Load 6.85 MW
8	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		- Load 4.46 MW
9	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		- Load 8.36 MW
10	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- Load 25.35 MW
11	NPT03VB-01	Auto	Manual		NPT		- Load 6.86 MW
12	ย้ายโหลด BPA05 บางส่วน ฝาก NPU03						
13	NPU03S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รง.น้ำหวานตรากบ
14	BPA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ปากทางโพรงมะเดื่อ
15	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วน ฝาก BPA05						
16	BPA05S-02	ปลด	สับ		บปง.		DIS วิริยะโชติ
17	BPA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ปิ่มแก๊ส LPG
18	ย้ายโหลด BPB01 ฝาก BPA04						
19	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	BPB01VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
21	ย้ายโหลด BPB10 ฝาก BPA01						
22	BPA01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
23	BPB10VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
24	ย้ายโหลด BP2-KT6A ฝาก BP2-KT4A						
25	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
26	BPB01BVB-01	สับ	ปลด		BPB		- INCOMING 1
27	BP2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BP2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
29	BPB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		- INCOMING 1
30	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ						
31	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		-
34	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		-
35	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA		-
36	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
37	NPT03VB-01	Manual	Auto		NPT		-
38	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
39	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
40	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		-
43	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		-
44	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		-
45	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
46	NPT03VB-01	Auto	Manual		NPT		-
47	ย้ายโหลด BP2-KT6A คืนจาก BP2-KT4A						
48	BPB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPB		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
49	BP2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
50	BP2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	BPB01BVB-01	ปลด	สับ		BPB		- INCOMING 1
52	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
53	ย้ายโหลด BPB10 คีนจาก BPA01						
54	BPB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		-
55	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 โรงสี
56	ย้ายโหลด BPB01 คีนจาก BPA04						
57	BPB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		-
58	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (ล่าง)
59	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วน ฝาก BPA05						
60	BPA01S-02	ปลด	สับ		บปง.		DIS ปัมแก๊ส LPG
61	BPA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS วิริยะโชติ
62	ย้ายโหลด BPA05 บางส่วน ฝาก NPU03						
63	BPA05S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ปากทางโพรงมะเดื่อ
64	NPU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 รง. น้ำหวานตราภ
65	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		-
68	BPB10VB-01	Manual	Auto		BPB		-
69	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
70	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		-
71	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		-
72	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA		-
73	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
74	NPT03VB-01	Manual	Auto		NPT		-
75	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0201/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 22 เมษายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	หม้อแปลง RD7 TTKA (11.5/22KV) (RD7 2217 และ RD7 2217)
งานที่ทำ	Correct Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชัย สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.