



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 23 พ.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายยงยุทธ สีขาว

ตำแหน่ง ..แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สามพราน 2 เพื่อ Routine Electrical Test จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SA2-KT2A	๒๘ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Routine Electrical Test Correct Hot Clamp Clean Mettering	SA๒2222	ตั้งหลัก SAB BVB-02	กฟผ.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SA2-2222 ถึง ตั้งหลัก SAB BVB-02

ในวันที่ 28 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 531/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงาน กุณย์ 9 ทน อดิษฐ์ ประสานงานการงดตัดไฟกับ หงษ์ยุทธ สีขาว

รศ.ท. นอระตะ

(รศ.ท. 6 ปฏิบัติงานแทน น.ค.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

1228

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ศ.พร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐7:0๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

29 เม.ย. 2562

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

29 เม.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีสามพราน 2 (KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 28 พ.ค. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Routine Electrical Test Correct Hot Clamp ตามใบขอปฏิบัติงาน 531/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายมนัส ท่องน้อย วันที่ 28 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 28 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย  วันที่ 29 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด							
1	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load=16.50 MW
2	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load=18.70 MW
3	- ย้ายโหลด SA2-KT2A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
4	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
5	SABVB-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
6	- ดับไฟหม้อแปลง SA2-KT2A เวลา 07.30 น.						
7	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
9	SABVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 2
10	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติด้าน SA2-KT2A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจาก กฟผ.ปฏิบัติงาน SA2-KT2A แล้วเสร็จ						
13	- จ่ายไฟหม้อแปลง SA2-KT2A						
14	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SABVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- INCOMING 2
16	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
17	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
18	- ย้ายโหลด SA2-KT2A กลับคืนจาก SA2-KT1A						
19	SABVB-02	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
20	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
21	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0202/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 22 เมษายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน2
อุปกรณ์	หม้อแปลง SA2 KT2A (115/22kV) [SA2 2222 และ SA2 2227]
งานที่ทำ	Routine Electrical Test , Correct Hot Clamp , Clean Metering
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.