



Switching Deadline

วันที่ 25 มิ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ ๑๓๑๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า ก.๑๑๑๑บุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5/กจ.	3 พ.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร) Dis KCA 5S-09 ตรงข้ามวัดอ้อประทุม	-	นายปวิธ อินทรพรหม โทร 084-3151455
๒.	F5/กจ.	3 พ.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร) Dis KCA 5S-03 ข้างวัดเขาน้อย	-	
๓.	F5/กจ.	3 พ.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร) SF6 5S-06 ตรงข้ามสถานพศุภคณดิษฐ์	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O กพจ.กจ. ตำแหน่ง โทร ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายมนตรี ภวังจรวง)

ช่างพ.(ส) วิศวกรรมการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

๑ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟจ.๓

เรียน ออ.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิกัด KCA05 จาก KCA 5S-09 ถึง KCA 5S-03  
ในวันที่ 3 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 535

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิกัด KCA05 จาก KCA 5S-06 ถึง  
ในวันที่ 3 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง อารีเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ E/O กพจ. กจ.

17/5/62  
(นายอนุทอง อารีเงิน วิศวกร) ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1200

เรียน ผจก. กฟจ. กจ.

อก.บ.ช.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กพจ. 25 มิ.ย. 62

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)



ออ.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจบแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCA05S-09,KCA05S-03,KCA05S-06		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-พ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 535/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 24 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA						
2	กฟจ.กจ.แก้ไขจุดร้อน KCA05S-09						
3	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
4	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		-
5	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนรับไฟจาก KCA03						
6	KCA03S-24	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
7	KCA05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
8	แจ้งสถานะให้กฟจ.กจ.แก้ไขจุดร้อน KCA05S-09 ได้						
9	หลังจากแก้ไขจุดร้อน KCA05S-09 แล้วเสร็จทำ KCA05S-06 ต่อ						
10	KCA05S-09	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
11	KCA05S-06	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
12	แจ้งสถานะให้กฟจ.กจ.แก้ไขจุดร้อน KCA05S-06 ได้						
13	หลังจากแก้ไขจุดร้อน KCA05S-06 แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับ						
14	KCA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
15	KCA03S-24	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
16	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
17	กฟจ.กจ.แก้ไขจุดร้อน KCA05S-03						
18	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟพ.		
19	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟพ.		
21	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		-
22	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนรับไฟจาก KCA07						
23	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
24	KCA01S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตลาดนัดหัวนา
25	KCA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ข้างวัดเขาน้อย
26	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
27	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟพ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
29	แจ้งสถานะให้กฟจ.แก้ไขจุดร้อน KCA05S-03 ได้						
30	หลังจากแก้ไขจุดร้อน KCA05S-03 แล้วเสร็จ						
31	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
32	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
33	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCA07						
34	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
35	KCA05S-03	ปลด	สับ		กจ.		DIS ช่างวัดเขาน้อย
36	KCA01S-04	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตลาดนัดหัวนา
37	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
38	KCA-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
39	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
40	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
41	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		
สิ้นสุด Switching							