



Switching Deadline

วันที่ 3 mar 2012

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ปบ.ส.(ร.๑) ๑๕๕๓ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ไธทอง

วันที่ 24 เม.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๗. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

Table with 8 columns: ที่, พิกัดเตอร์, วัน/เดือน/ปี, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ, จาก, ถึง, ผู้ควบคุมงาน. Row 1: ๑, 3VB-01, ๘ พ.ค. ๒๕๖๒, ๐๙.๐๐ น., ๑๖.๓๐ น., แก๊วระบบ CSCS แสดงสถานะ BREAKER ไม่ถูกต้อง ขณะเกิด FAULT, OPEN BREAKER, TRUCK OUT SERVICE, นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง วสค.๖ มรค.กบช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด มคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature and stamp of นายสมบูรณ์ สิงห์ไธทอง อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)
ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัดเตอร์ 3M9 03 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE
ในวันที่ 8 พค 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 538
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย กษามรค์ จิตรานะวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงค์
25 เม.ย. 62
ก=2


Signature and stamp of นายสาธิต พยัคฆวงค์ (อก.๖ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1218
เรียน ผจก. กว๑ ๙๓
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี - 3M9 -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature and stamp of นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ
25 เม.ย. 2562
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 7		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 538/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 25 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 เม.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching</b>							
1	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		LOAD 3.54 MW
2	SMG04VB-01	Auto	Manual		SMG		LOAD 2.07 MW
3	<b>ย้ายโหลด SMG03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMG04</b>						
4	SMG03S-08	ปลด	สับ		สค.		SF6 คอสะพานหมู่ 4 นาที
5	SMG03VB-01	สับ	ปลด		SMG		
6	SMG03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
7	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบ</b>						
8	SMG04VB-01	Manual	Auto		SMG		
<b>สิ้นสุด Switching</b>							
9	<b>เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
10	SMG04VB-01	Auto	Manual		SMG		
11	<b>ย้ายโหลด SMG03 ทั้งหมดกลับจาก SMG04</b>						
12	SMG03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
13	SMG03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		
14	SMG03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 คอสะพานหมู่ 4 นาที
15	SMG04VB-01	Manual	Auto		SMG		
16	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							