

สั่งแล้ว  
/sh



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ธมท.(ปน.) ๐๘๓๓๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.ธมท.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน เพชรเกษม ตั้งแต่ หน้าซอยเพชรเกษม ๙๑(ฝั่งถนนเพชรเกษม) จนถึง หน้าซอยเพชรเกษม ๙๓(ซอยดับเพลิง) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ   | จาก   | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                             |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|--|--|
| ๑.  | ONA04    | ๕ พ.ค.๖๒     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบ<br>จำหน่าย ๒๒ เควี<br>บริเวณริมถนน<br>เพชรเกษม ตั้งแต่<br>หน้าซอยเพชร<br>เกษม ๙๑(ฝั่งถนน<br>เพชรเกษม) จนถึง<br>หน้าซอยเพชรเกษม<br>๙๓(ซอยดับเพลิง) | ONA04S-06                                   | - ONA04S-07<br>- ONA01S-10<br>- ONA04S-08<br>- ONA04S-09<br>- ONA09S-08<br>- ONA04S-11<br>- HL ตัด DDE<br>หน้า กระจก<br>เพชรมงคล<br>(วงจรบน) | นายเพ็ช พูนเพิ่ม<br>พช.๗<br>๐๘ ๑๔๘๘-๖๒๐๔ |
|     |          |              |             |          |  | ONA04S-13                                   | - HL ตัด DDE<br>หน้า กระจก<br>เพชรมงคล<br>(วงจรล่าง)   |  |
|     |          |              |             |          |  | ONA09S-03                                   | ONA09S-07<br>ONA09S-10<br>ONA09S-08<br>ONA04S-13   |  |
| ๒.  | ONA09    | ๕ พ.ค.๖๒     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |  |   |  |  |
| ๓.  | ONB08    | ๕ พ.ค.๖๒     | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |  | - HL ตัด DDE<br>ภายใน<br>ซอยเพชร<br>เกษม ๙๑ | - ONA04S-09<br>- ONA09S-09   |  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ตลาดกิตติพร. ผู้ใช้ไฟภายในซอย ๙๓ (ซอยดับเพลิง)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาววิภา วัฒนโพธิ์ทอง..... ตำแหน่ง...ว.ศก.๔.ผ.ปน..... โทร...๐๘-๓๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง...ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.ธมท..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

OMA 4S-06 - OMA 4S-07, OMA 1S-10, OMA 4S-09, OMA 9S-08  
OMA 4S-11, OMA 4S-13, ODE กว.ชก.พชรพชร ๑๐๐ น. ๑๐๐

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, ๒. ฟีดเดอร์ OMA 04, ๐๗ จาก OMA 9S-03 - OMA 9S-07, OMA 9S-10, OMA 9S-๐๘  
ในวันที่ ๐๕-๐๕-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 540/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3. ฟีดเดอร์ OMA 08 จาก ODE เขตปกครอง ๑1 ถึง OMA 4S-09, OMA 9S-09  
ในวันที่ ๐๕-๐๕-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยศพล ทรัพย์ทวี ประสานงานการขอดับไฟกับ หค. ฐิติภา ธีร/พชรพชร.

ยศพล ทรัพย์ทวี  
(ยศพล ทรัพย์ทวี)  
จชค. เขต ๑๐๐

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1230

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๓๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรุษา คักดีพนา  
(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปย.(ก.๓)  
29 เม.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                     |  |          |                                  |     |                   |                |
|---------------------|--|----------|----------------------------------|-----|-------------------|----------------|
| สถานที่ทำงาน        | แนวถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ ปาก ซ.เพชรเกษม 91-ปาก ซ.เพชรเกษม 93 (ชอยดับเพลิง)   |          |                                  |     |                   |                |
| กำหนดวันที่ทำงาน    | 05/05/2562   | เวลา     | 08.00 น.                         | ถึง | 05/05/2562        | เวลา 17.00 น.  |
| ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.อมน.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบหน่วย ONA04,09,ONB08 |     | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 540/2562       |
| เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมงคล ทรัพย์สุข  |          |                                  |     | วันที่            | 26 เมษายน 2562 |
| ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                                  |     | วันที่            | 26/12/62       |
| อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                                  |     | วันที่            | 29 ๒๕๖๒        |
| สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                                  |     |                   |                |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์                            | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ ONA,ONB |  |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 1   | ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA07 |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 2   | SA1-KT6A                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                     |
| 3   | SA1-KT7A                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                     |
| 4   | SAA07VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SAA          |            | -                   |
| 5   | SAA11VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SAA          |            | -                   |
| 6   | ONA-TP1                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 7   | ONA-TP2                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 8   | ONA09VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศูนย์ฯ       |            | -                   |
| 9   | SAABVB-02                              | ปลด                                  | สับ                  |      | SAA          |            |                     |
| 10  | SAA03BVB-01                            | สับ                                  | ปลด                  |      | SAA          |            |                     |
| 11  | ONABVB-01                              | ปลด                                  | สับ                  |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 12  | ONA02BVB-01                            | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 13  | ONA01VB-01                             | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            | -                   |
| 14  | ONA09S-11                              | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS ปากชอย UCM      |
| 15  | ONA09S-10                              | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS หน้าสุวรรณการทอ |
| 16  | ONA01VB-01                             | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            | -                   |
| 17  | ONA02BVB-01                            | ปลด                                  | สับ                  |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 18  | ONABVB-01                              | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            |                     |
| 19  | SAA03BVB-01                            | ปลด                                  | สับ                  |      | SAA          |            |                     |
| 20  | SAABVB-02                              | สับ                                  | ปลด                  |      | SAA          |            |                     |
| 21  | SA1-KT6A                               | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                   |
| 22  | SA1-KT7A                               | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                   |
| 23  | SAA07VB-01                             | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | SAA          |            | -                   |
| 24  | SAA11VB-01                             | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | SAA          |            | -                   |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                                      |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---|
| 25                         | ONA-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 26                         | ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนไปรับไฟจาก ONB10   |                                      |                      |      |              |            |   |
| 27                         | ONA04VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 28                         | ONB-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 29                         | ONB10VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 30                         | ONA04S-16  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน          |            | SF6 ปากชอยประทาน                              |
| 31                         | ONA04S-11  | สับ                                  | ปลด, ล็อกคาน         |      | อมน.         |            | SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถบ)                     |
| 32                         | ONB-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ศุนย์ฯ       |            |   |
| 33                         | ONA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ศุนย์ฯ       |            |   |
| 34                         | ตรวจสอบ SF6 รหัส ONA04S-13 (SF6 กระจกเพชรมงคล) แสดงสถานะ OFF พร้อมล็อกคาน  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 35                         | ตรวจสอบ SF6 รหัส ONA04S-09 (SF6 ปากชอยสุขาภิบาล 3) แสดงสถานะ OFF พร้อมล็อกคาน                                    |                                      |                      |      |              |            |   |
| 36                         | ตรวจสอบ SF6 รหัส ONA01S-10 (SF6 บริษัทคริสโก้) แสดงสถานะ OFF พร้อมล็อกคาน  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 37                         | เมื่อพร้อมตัด DDE ในไลน์ ONA04 เวลา 07.00 น  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 38                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ ONA04 บริเวณหน้ากระจกเพชรมงคลวงจรถบ - ONA4S-11 (SF6กระจกเพชรมงคล )           |                                      |                      |      |              |            |   |
| 39                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ ONA04 บริเวณ หน้ากระจกเพชรมงคลวงจรถบ โดยวิธีฮอทไลน์ (ตามผังแนบ)             |                                      |                      |      |              |            |   |
| 40                         | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 41                         | ONA04S-06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable เรียนศิลป์การทอ         |
| 42                         | ONA09S-03  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable เรียนศิลป์การทอ         |
| 43                         | ONA04S-07  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable ตรงข้ามเรียนศิลป์การทอ  |
| 44                         | ONA09S-07  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS Underground cable ตรงข้ามเรื่องศิลป์การทอ |
| 45                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ ONA04 บริเวณหน้ากระจกเพชรมงคลวงจรถบ - ONA4S-13 (SF6 กระจกเพชรมงคล )          |                                      |                      |      |              |            |   |
| 46                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ ONA04 บริเวณ หน้ากระจกเพชรมงคลวงจรถบ โดยวิธีฮอทไลน์ ( ตามผังแนบ)            |                                      |                      |      |              |            |   |
| 47                         | หมายเหตุ จุดตัด DDEในไลน์ ONB08 ภายในชอยเพชรเกษม 91 กฟภ.อมน ได้ทำการตัด เมื่อ วันที่ 02-05-2562 แล้ว (ตามผังแนบ) |                                      |                      |      |              |            |   |
| 48                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 49                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 50                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 51                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 52                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 53                         | แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6   |                                      |                      |      | อมน.         |            |   |
| 54                         | ONA04VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 55                         | ONA09VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| 56                         | ONB10VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | ศุนย์ฯ       |            | -   |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |  |                                      |                      |      |              |            |   |
| หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ |  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 57                         | ONA04VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศุนย์ฯ       |            |   |
| 58                         | ONA09VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศุนย์ฯ       |            |   |
| 59                         | ONB10VB-01   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | ศุนย์ฯ       |            |   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                                    |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---|
| 60  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 61  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 62  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 63  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 64  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 65  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6   |                                      |                      |      |              | อมน.       |   |
| 66  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ ONA04 บริเวณ หน้ากระจกเพชรมงคลวงจรบน โดยวิธีฮอทไลน์ ( ตามผังแนบ)         |                                      |                      |      |              |            |   |
| 67  | แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ ONA04 บริเวณ หน้ากระจกเพชรมงคลวงจรล่าง โดยวิธีฮอทไลน์ ( ตามผังแนบ)       |                                      |                      |      |              |            |   |
| 68  | หมายเหตุ จุดตัด DDEในไลน์ ONB08 ภายในซอยเพชรเกษม 91 กฟภ.อมน จะทำการจัมเข้า วันที่ 06-05-2562 แล้ว (ตามผังแนบ) |                                      |                      |      |              |            |   |
| 69  | ONA04S-07   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable ตรงข้ามเรียนศิลปการทอ |
| 70  | ONA09S-07   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS Underground cable ตรงข้ามเรียนศิลปการทอ |
| 71  | ONA04S-06   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable เรียนศิลปการทอ        |
| 72  | ONA09S-03   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS Underground Cable เรียนศิลปการทอ        |
| 73  | ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนคืนจาก ONB10  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 74  | ONB-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            | - -   |
| 75  | ONA-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            | - -   |
| 76  | ONA04S-11   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรบน)                   |
| 77  | ONA04S-16   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | อมน.         |            | SF6 ปากซอยประทาน                            |
| 78  | ONB-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ศูนย์ฯ       |            | - -   |
| 79  | ONB10VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose    |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 80  | ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนคืนจาก SAA07  |                                      |                      |      |              |            |   |
| 81  | ONA-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 82  | SA1-KT6A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |   |
| 83  | SA1-KT7A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |   |
| 84  | SAA07VB-01  | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SAA          |            | -   |
| 85  | SAA11VB-01  | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose   |      | SAA          |            | -   |
| 86  | SAABVB-02   | ปลด                                  | สับ                  |      | SAA          |            |   |
| 87  | SAA03BVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | SAA          |            |   |
| 88  | ONABVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 89  | ONA02BVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 90  | ONA01VB-01  | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | ศูนย์ฯ       |            | -   |
| 91  | ONA09S-10   | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | DIS หน้าสุวรรณการทอ                         |
| 92  | ONA09S-11   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS ปากซอย UCM                              |
| 93  | ONA01VB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            | -   |
| 94  | ONA02BVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 95  | ONABVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | ศูนย์ฯ       |            |   |
| 96  | SAA03BVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | SAA          |            |   |

| ที่               | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 97                | SAABVB-02   | สับ                                  | ปลด                |      | SAA          |            |          |
| 98                | SA1-KT6A    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | - -      |
| 99                | SA1-KT7A    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | - -      |
| 100               | SAA07VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose  |      | SAA          |            | - -      |
| 101               | SAA11VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose  |      | SAA          |            | - -      |
| 102               | ONA-TP1     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ศูนย์ฯ       |            | - -      |
| 103               | ONA-TP2     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ศูนย์ฯ       |            | - -      |
| 104               | ONA04VB-01  | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | ศูนย์ฯ       |            | - -      |
| 105               | ONA09VB-01  | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | ศูนย์ฯ       |            | - -      |
| สิ้นสุด Switching |             |                                      |                    |      |              |            |          |

