



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

วันที่ 8 พ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สญ.(กบ.) ๓๓๐๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายประสงค์ สุวรรณดี

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.ลาดหญ้า จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ทางด่วน ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTN๐๔	๑๓ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	แก้ไข DF (กม.๓๑) ซ้ำจุด บริเวณบ้านวังกุลาฝั่งขวา	TNBR-๐๔	DF บ้านวังกุลา และ DF หน้าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง	นายฐิติรัตน์ ยูนศิริ ๐๘๓ - ๓๑๔๘๘๗๗๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน่วยพิทักษ์ป่าทางด่วน หมู่บ้านตรงข้ามเรื่อร์แควบารัก.กระท่อมพลับพลึง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายฐิติรัตน์ ยูนศิริ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๓ - ๓๑๔๘๘๗๗๗

ลงชื่อ (นายประสงค์ สุวรรณดี)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟต.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ TTN๐๔ จาก TTNBR-๐๔ ถึง Dup ๒๖.๑๑๐๖, Dup.๒ หน้าหน่วยพิทักษ์ป่า  
ในวันที่ 13 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 548/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อ.ก.ปบ.ลาดหญ้า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายฐิติรัตน์ ยูนศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คพ.) 1303/๒๕๖๒  
เรียน ผจก. กฟส.ต.ลาดหญ้า, กฟย.ท่ากระดาน  
อก.ว.ว.(ก.๓)

รับทราบ  
๒๓.๖.๖๒  
ชั้นตอนสวิตซ์ ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมศูนย์นคปจุม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะเสร็จ

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒  
(นางสาวอรุณา ศักดิ์พัฒนา)

ผจก. กฟต.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      ไลน์ TTN04 บริเวณ TTN0BR-04 - Drop แก่งแคบ, Drop หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน      13 พ.ค. 62      ระหว่าง 09.00 น.      ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน      กฟส.ลาดหญ้า      งานที่ทำ      แก้ไข Drop กม.31 ที่ชำรุด      ตามใบขอปฏิบัติงาน      548/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์      วันที่      8 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      9 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย            วันที่      9 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TTN0BR-04	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถลจจ-	SCADA	RE หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
2	SVA01R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถท่ากระดาน	SCADA	RE เขาดับเต่า
3	- ย้ายโหลด TTN04 ไปจ่ายจาก SVA01						
4	SVA01S-03	ปลด	สับ		รถท่ากระดาน-	SF6	เขาดับเต่า
5	TTN0BR-04	สับ	ปลด		รถลจจ-	SCADA	RE หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
6	ใบมีดด้านโหลด TTN04	สับ	ปลด		รถลจจ-		RE หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
7	- ดับไฟไลน์ TTN04 เวลา 09.00 น.						
8	TTN04F-02	สับ	ปลด, ใช้โหลดบาสเตอร์		รถลจจ-		Drop วังกุลา
9	TTN04F-06	สับ	ปลด, ใช้โหลดบาสเตอร์		รถลจจ-		Drop แก่งแคบ(ข้ามถนน)
10	Drop ไลน์ TTN04	สับ	ปลด		รถลจจ-		Drop หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง
11	หมายเหตุ: Drop วังกุลา, แก่งแคบ, หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง ที่ทำการปลดให้นำกระบอกฟิวส์ลงมาด้วย						
12	Drop ไลน์ TTN04	ปลด	สับ		รถลจจ-		Drop ร้านเพลิน
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ลาดหญ้ารับทราบ						
14	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
15	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	SVA01R-01	Non-Reclos, Alter	Normal		รถท่ากระดาน	SCADA	RE เขาดับเต่า
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%							
18	หลังกฟส.ลาดหญ้าปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
19	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
20	แจ้งกฟส.ลาดหญ้าทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
21	ตรวจสอบ Drop กม.31 ที่ทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้สับเข้าไว้ทั้งสามเฟส						
22	SVA01R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถท่ากระดาน	SCADA	RE เขาดับเต่า
23	- จ่ายไฟไลน์ TTN04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	TTN04F-02	ปลด	สับ		รถลญ-		Drop วัลงูลา
25	- ย้ายโหลด TTN04 กลับคืนจาก SVA01						
26	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถลญ-		RE หน้าเชื่อมท่าทุ่งนา
27	TTN0BR-04	ปลด	สับ		รถลญ-	SCADA	RE หน้าเชื่อมท่าทุ่งนา
28	SVA01S-03	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถท่ากระดาน-		SF6 เขาตบเต่า
29	SVA01R-01	Non-Reclos,Alter	Normal		รถท่ากระดาน	SCADA	RE เขาตบเต่า
30	TTN04F-06	ปลด	สับ		รถลญ-		Drop แก่งแคบ(ข้ามถนน)
31	Drop ไลน์ TTN04	ปลด	สับ		รถลญ-		Drop หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง
32	Drop ไลน์ TTN04	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถลญ-		Drop ศูนย์รวมตะวัน
33	TTN04F-07	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถลญ-		Drop ทิพย์รัตน์
34	TTN0BR-04	Normal	Non-Reclosing,Alte		รถลญ-	SCADA	RE หน้าเชื่อมท่าทุ่งนา
%%%%%%%%%% ลีนสุดสวิตชิงเย็น %%%%%%%%%%							

# แผนผังการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

