



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.สช.(ก.ป.) ๕๕๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง พล.ก.บ.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สว.มช.ก. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า  
เคื่องวางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟบีกเสาแรงสูง	คิสรักษา สะพานคลอง ขอม	คิสรักษา ทับศิลา ริสอร์ท	นายจรินทร์ คำภีภาค ๐๕๒-๒๔๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๖๐ เดวี.ผ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ ตำแหน่ง พ.ท.๖ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผก.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสุรณรงค์ พวงแย้ม )

ตำแหน่ง พล.ก.บ. รักษาการแทน อ.ก.บ.กฟส.อ.สช.

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พีดเคอร์ DBA 0๔ จาก บ.บ. น.ตามของจริง ถึง บ.บ. น.ทับศิลา ริสอร์ท  
ในวันที่ 11-05-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 552/2562  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อดิสรณ์ อดิสรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ

1 พ.ค. 62

( นายสุรณรงค์ พวงแย้ม )  
พล.ก.บ. รักษาการแทน อ.ก.บ.กฟส.อ.สช.

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1273

เรียน ผ.ก.บ.กฟส.อ.สช.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.บ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน



มคฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ทัศนดีเพอ)

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	DS.ชั่วคราวสะพานคลองขอม - DS.ชั่วคราวพันพิศาศรีสุรอร์ท					
กำหนดวันที่ทำงาน	11/05/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	11/05/2560	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง DBA04	ตามใบขอปฏิบัติงาน	552/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	2 พฤษภาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พค 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3/5/62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานี DBA							
1	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R ประตุน้ำคลองขอม
5	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R ทำฟีน
6	DBA04S-11	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สช..		SF6 โรงสีบ้านทึง
7	DBABVB-03	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
8	DS.ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สช..		DS ชั่วคราวพันพิศาศรีสุรอร์ท
9	DBABVB-03	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
11	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
12	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R ทำฟีน
13	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
14	DS.ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สช..		DS ชั่วคราวสะพานคลองขอม
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สช..		
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สช..		
17	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R ประตุน้ำคลองขอม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
18	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R ประตุน้ำคลองขอม
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สช..		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สช..		
21	DS.ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		สช..		DS ชั่วคราวสะพานคลองขอม
22	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนคืนจาก DBA05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ฯ		
24	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ฯ		
25	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุภย์ฯ		R ประตูน้ำคลองขอม
26	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุภย์ฯ		R ทำฟืน
27	DBABVB-03	ปลด	สับ		ศุภย์ฯ		
28	DS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		สช..		DS ชั่วคราวพันพิศาศรีสอร์ท
29	DBABVB-03	สับ	ปลด		ศุภย์ฯ		
30	DBA04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช..		SF6 โรงสีบ้านหึ่ง
31	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
32	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
33	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศุภย์ฯ		R ทำฟืน
34	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศุภย์ฯ		R ประตูน้ำคลองขอม
สิ้นสุด Switching							

แผนผังทั่วไปของระบบจำหน่ายบ้านซึ่งมีโรงครัวและถังกรองน้ำ

