



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.๑๖.๑(ก.๓) ๓๕๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแก้ว

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.ก.ป.กฟส.อ.สข.

Switching Deadline

๙ พ.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้า เดิมแนวทาง ตามแผนผังสังเขปนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๔ พ.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟปึกเสาแรงสูง	คิสรชั่วคราว พื้นที่ศาล รีสอร์ท	คิสรชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	นายวินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๘๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๒,๘๘๐ เควีย. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๒ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแก้ว)

ตำแหน่ง หน.ก.ป. รักษาการหน.สข.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คทฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คทฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ DBA 4 จาก DIS พื้นที่ศาลรีสอร์ท ถึง DIS ทางเข้าคลองโปร่งแดง ในวันที่ 14 พ.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึง 1630 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 559

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

1 พค ๖๒

นายสุรณรงค์ พวงแก้ว (หน.ก.ป.บ. รักษาการหน.สข.กฟส.อ.สข.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1283

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คทฟ.)

เรียน ผจก. ๓๒๕.๐๕๕

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

คทฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

7/5/62

(นางสาวอรุณมา อัครวิเศษ)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) บ.บ.ท.ท.ร.ร.ท.ท. อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโรงสีเส็ง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายปึกเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 553/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	3 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	03-05-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศกสิทธิ์, นายมนโฆษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
4	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
5	ย้ายโหลด DBA 4 ไปจ่ายจาก DBA 5						
6	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
7	DBA04S-11	ปลด	สับ		สช.	SF6	โรงสีบ้านทิง
8	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชั่วคราวทางเข้าคลองโปร่งแสง
9	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชั่วคราวพันพิศาซรีสอร์ท
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
15	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
16	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
18	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
23	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	ประตูน้ำคลองขอม
24	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	R	ทำฟืน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวพันพิศาฯรีสอร์ท
29	ย้ายโหลด DBA 1 กลับจาก DBA 5						
30	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
31	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวทางเข้าคลองโปร่งแสง
32	DBA04S-11	สับ	ปลด, ถอดคาน		สช.		SF6 โรงสีบ้านทิง
33	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
34	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตุน้ำคลองหอม
37	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตบ.		R ทำฟีน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



แผนผังตีพิมพ์ปฏิบัติงานรับระบบจำหน่ายน้ำดื่มที่โรงรถคลองขอม

