



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๓๖๐ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแก้ว ตำแหน่ง ทน.กป.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
 เดิมชื่อว่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๕ พ.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟบีกเสารแรงสูง	ดิสจิวทราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	SF ๖ บ้านตั้ง DBA๔S-๑๑	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หนึ่งแปลง ๒ ครัวเรือน ๑,๑๐๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรพันธ์ุ ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๖๖๖๖๒๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๑ มีโอกาสชำรุด ๓.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแก้ว)
 ตำแหน่ง ทน.กป. วิศวกรแทน ผช.ก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.๓
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ DBA๐๔ จาก DIS จิวทราว ทางเข้าคลอง ไปยัง DBA 4S-11 บึงทิว
 ในวันที่ 15 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 554/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูทอน ฝาโง้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอมเทอดไทย นรินทร์พันธ์ุ

นรินทร์พันธ์ุ นิ่ง
 (คคฟ. กทท. กฟก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1259
 เรียง ผจก. กฟส. ๑๕.
 อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
 แผนผังแนบ 1 แผน
 ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) - 2 พ.ค. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณดิสชั่วคราวทางเข้าคลองโปร่งแดง-บ้านทิ่ง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15-พ.ค.-62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 554/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ผาเงิน | | วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 1 พค 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 พค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี DBA						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองหอม
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		ทางเข้าคลองโปร่งแดง
5	แจ้งกฟส.สช. ตรวจสอบ SF6 รหัส DBA4S-11 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
6	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สช. ทราบ						
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
9	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองหอม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตูน้ำคลองหอม
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
14	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สช.		ทางเข้าคลองโปร่งแดง
15	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ประตูน้ำคลองหอม
สิ้นสุด Switching							

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานรับส่งระบบจำหน่ายผ่านโรงผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

