



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY OF THAILAND

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) ๓๕๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์ตันธุ์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม ตำแหน่ง พม.กป.ฟอส.อสช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ฉ.สวนรุกขะ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
เดิมวงฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๑๖ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา	วิโตรเซอร์ สระด่าน	ดิสชั่วคราว บ้านหนองชุม	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๖๐ เม.วิ.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)
ตำแหน่ง พม.กป.สช. วิศวกรรมการหมักจากฟอส.อสช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA 3 จาก DBA 3R-01 ถึง บิสร้องราว บ้านหนองชุม
ในวันที่ 16 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 555
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต วงษ์ตันธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)
๐๙๖-๗๖๖๑๑๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1270
เรียน ผจก. กฟท. - สข. กฟท.๓
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

3 พค 62

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)

จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านสระด่าน-บ้านหนองชุม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 555/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
4	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านลาดสิงห์
5	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ
6	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
7	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 6						
8	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
9	DBA03S-16	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านสระด่าน
10	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
11	DBA03R-01	สับ	ปลด		สช.		R บ้านสระด่าน
12	แจ้งพนักงานทำการดึงห้วงเหลืองลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ DBA03R-01 บ้านสระด่าน						
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
14	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านหนองชุม
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
19	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
21	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
22	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						

แผนผังต้นฟีดกึ่งกลาง 3L ฟีดโรงสีบ้านตระ

