



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) กขบ/บ /2562
ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline
วันที่ 10 พ.ค. 62

วันที่ 30 เม.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนรีเลย์ที่สถานีไฟฟ้า สามพราน 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	INC.1	11-12 พ.ค. 62	08.30 น.	20.30 น.	เปลี่ยนรีเลย์ที่ชั่วคราว หมายเหตุ: ตัดต่อเนื่อง ดึงกรีก สับ Ground	18VB	18VB	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526
2.	INC.2	18-19 พ.ค. 62	08.30 น.	20.30 น.		2 BVB	2BVB	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชั่วคราว 1.2 ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา)
วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ INC1 จาก SA2 2212 ถึง SABBV3-01
ในวันที่ 11-12 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 556

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ INC2 จาก SA2 2222 ถึง SABBV3-02
ในวันที่ 18-19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 556

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อังค์เกษร ปฏิบัติงานการขอตัดไฟกับ ทยพีธร หน้า ๑๐๔๓๖

3 พ.ค. 62
กขบ

สมพร อังค์เกษร
(วิศวกร 6 แทน ทพ.ฉพ)

สำหรับผู้อนุมัติ

1275

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.สมพร

อ.ก.บ.บ.(ก.3) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นอกรูป
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11-12, 18-19 พ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 20.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 556/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 3 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช
3. นายฤกษ์ฉัตร, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1.วันที่ 11-12 พ.ค. 62 (ดับต่อเนื่อง) เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ที่อุปกรณ์รหัส SABBBV-01 (Incoming 1)						
3	2.วันที่ 18-19 พ.ค. 62 (ดับต่อเนื่อง) เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ที่อุปกรณ์รหัส SABBBV-02 (Incoming 2)						
4	Switching สำหรับ วันที่ 11-12 พ.ค. 62 (ดับต่อเนื่อง) เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ที่อุปกรณ์รหัส SABBBV-01 (Incoming 1)						
5	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.5 MW
6	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18 MW
7	ย้ายโหลด KT1A ทั้งหมดไปรับไฟจาก KT2A						
8	SABBBV-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
9	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
10	SAB0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 1
11	SA2 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
12	SA2 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมีด
13	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
14	SAB0BVG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
15	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SABBBV-01 (Incoming 1) ได้						
16	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 11 พ.ค.62							
17	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน ในวันที่ 12 พ.ค. 62						
18	SAB0BVG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
19	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SAB0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 1
21	SA2 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมีด
22	SA2 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
23	ย้ายโหลด KT1A ทั้งหมดกลับคืนจาก KT2A						
24	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
25	SABBBV-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
26	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 12 พ.ค.62							
28	Switching สำหรับ วันที่ 18-19 พ.ค. 62 (ดับต่อเนื่อง) เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ที่อุปกรณ์รหัส SABBVB-02 (Incoming 2)						
29	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.5 MW
30	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18 MW
31	ย้ายโหลด KT2A ทั้งหมดไปรับไฟจาก KT1A						
32	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
33	SAB0BVB-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
34	SAB0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 2
35	SA2 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
36	SA2 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
37	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
38	SAB0BVG-02	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
39	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SABBVB-01 (Incoming 2) ได้						
40	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 18 พ.ค.62							
41	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน ในวันที่ 19 พ.ค. 62						
42	SAB0BVG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
43	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
44	SAB0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 2
45	SA2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
46	SA2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
47	ย้ายโหลด KT2A ทั้งหมดกลับคืนจาก KT1A						
48	SAB0BVB-02	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
49	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
50	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 19 พ.ค.62							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)-...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์.....
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ แผ่น

วันที่.....
ตำแหน่ง อภ.สฟ.....
ตำแหน่ง

ด้วย ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ สามพราน ๒ เพื่อให้ กบข.(ก.๓) เปลี่ยนรีเลย์ภายในสถานีฯ รายละเอียดดังนี้

๑. วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.- วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทางด้านหม้อแปลง KT1A โดยจะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ไปรับไฟจากวงจรข้างเคียงโดยวิธีขนานเป็นการชั่วคราว

๒. วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.- วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทางด้านหม้อแปลง KT2A โดยจะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ไปรับไฟจากวงจรข้างเคียงโดยวิธีขนานเป็นการชั่วคราว

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส SA2 2212 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SA2 2217 ตามข้อ ๑ และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส SA2 2222 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SA2 2227 ตามข้อ ๒ ให้ต่อไป