



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 2 พ.ค. 62

เลขที่ 0.3.ดบ.(ปบ.) 765/2562
ชื่อผู้รับ นายชานิน พ่วงบุญมาก
ชื่อผู้ส่ง นางนิภา เรืองวิจิตร

วันที่ 2 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า...อำเภอเดิมบางนางมาช...จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางมาช...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62	12.30 น.	17.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี	DBA5S-23 ประปาผิวคิน	DBA5S-22 แหลมท้าวคัตใหม่	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.๑๔ ต.เดิมบาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วิศว.ผบ. โทร. 063-894-9354

ลงชื่อ

(นางนิภา เรืองวิจิตร)

ตำแหน่ง รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ DBA05 จาก DBA5S-22 ถึง DBA05S-23
ในวันที่ 2 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 559

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ กฟอ.ดบ.

05.ค.ทบ ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

1256

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ดบ.

อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐)นางสาวอรุษา คักคิตพนา 2 พ.ค. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณประปาผิวดิน - อควอเลียม 3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 62	ระหว่าง	12.30 น.	ถึง	17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดบ.	งานที่ทำ	รับ ประระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	559/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่	2 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	02-05-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	02-05-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA05R-06 บึงฉวาก						
3	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R บึงฉวาก
4	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R สะพานบึงฉวาก
5	DBA05S-24	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สวนผักพื้นบ้าน
6	DBA05S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ประปาผิวดิน
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 12.30 น.						
8	DBA05S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แหลมหัว
9	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
11	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
13	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
14	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
15	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
16	DBA05R-06	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R บึงฉวาก
17	DBA05R-07	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
19	ยืนยันความเรียบร้อยจุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จทุกชุดงาน สามารถจ่ายไฟได้ เวลา.....ผู้แจ้งยืนยัน.....						
20	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R บึงฉวาก
21	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
22	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
25	เมื่อทำการปลด Short Ground แล้วเสร็จทั้งหมด เวลาผู้แจ้ง.....						
26	DBA05S-22	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แหลมหัว
27	ย้ายโหลดวงจร DBA05 กลับจาก DBA05R-06 บึงฉวาก						
28	DBA05S-23	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ปรปะปาผิวดิน
29	DBA05S-24	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สวนผักพื้นบ้าน
30	DBA05R-06	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R บึงฉวาก
31	DBA05R-07	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

