

8



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 12 ม.ค. 62

ส่งแล้ว

เลขที่ ก.๓ คตม.(กป.) ๑๐ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชษฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง/ฟีดเดอร์ ๕ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCB05	๑๓ ม.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปลดดีสปากทางเข้าแยกนายพอนเพื่อปักเสาพาดสายงานเชื่อมโยงระบบจำหน่าย	NCB5S-08 แยกนายพอน	Drop Out ชั่วคราวโรงงาน ไทยโตโย	โทร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตีสนายพอนถึงหน้าโรงงานไทยโตโย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญชัย กัลยา ตำแหน่ง ผ.ก.ป โทร ๐๖๓๖๕๓๕๕๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ อรุณมาศ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB05 จาก NCB 5S-08 ถึง 0/0 โรงงานโรงงานไทยโตโย
ในวันที่ 13 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 56

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพพร ตันฉัตรการประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ

(ลงชื่อ) นพพร ตันฉัตรการ
ตำแหน่ง (อ.ก.ค.ทท. นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 094
เรียน ผจก. กฟส. ๑๓๓
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

11 ม.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน **ปลด DIS ฝั่งขวา บริเวณ ๖๖๖ พอน เพื่อพักสายไฟด้วย**
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13-ม.ค.-62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดตม. งานที่ทำ ปักเสาสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 56/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายชนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R วัดลานแหลม
2 เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.							
3	NCB05S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS บ้านนายพร
4	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				ดตม.		
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				ดตม.		
6 แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้							
7	NCB05R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8 เมื่อชุดปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ							
9	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R วัดลานแหลม
10 *ก่อนเข้า Dis NCB5S-08 จะเปลี่ยน Hotline & Bell Clamp เป็น PG Clamp โดยวิธี Hotline							
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				ดตม.		
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				ดตม.		
13	NCB05S-08	ปลด	สับ		ดตม.		DIS บ้านนายพร
14	NCB05R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
สิ้นสุด Switching							

แผนดับไฟวันที่ 13 มกราคม 2562

