



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นาย.อภิชาติ รุ่งสว่าง

Switching Deadline
วันที่ 22 พ.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ (กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT1A // KT2A สถานีฯ บ้านโป่ง ๑ เพื่อ Correct Oil Leak, Purify Oil OLTC ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT1A, KT2A	๒๖ พ.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT1A // KT2A สฟ.บ้านโป่ง 1 โดย ปลดเบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย	BP1 2212	ทรีคเอนท์ BPA02BVB-01	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเพชรรัตน์ ชื่นชะ ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๙-๙๑๔๙๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ^{KT 1A} KT 2A จาก BP1 2212 ถึง BPA2BVB-01
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 510/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ คงกมลธิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเพชรรัตน์ ชื่นชะ


(ลายเซ็น)
(.....)
๒๖ก. 6 line พ.ค. ๖๒.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1435
เรียน ผจก. กฟผ. น.จ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี BPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 พ.ค. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง BP1 KT1A,KT2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ค. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ Correct Oil Leak	ตามใบขอปฏิบัติงาน 560
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นาย นครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนโอช 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายพนิต,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 28.3 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 21.5 MW
4	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA	-	โหลด = 6.2 MW
5	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA	-	โหลด = 4.2 MW
6	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
8	NPU03VB-01	Auto	Manual		NPU	-	โหลด = 3.0 MW
9	NPU09VB-01	Auto	Manual		NPU	-	โหลด = 3.5 MW
10	ย้ายโหลด BPA 1 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 9						
11	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	อยู่ขาลี
12	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
13	ย้ายโหลด BPA 5 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 3						
14	NPU03S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	รง.น้ำหวานตราภ
15	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
16	ย้ายโหลด Inc.2 ทั้งหมดไปรับจาก Inc.1						
17	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
18	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 2
19	BPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA	-	INCOMING 2
20	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
21	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
22	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
24	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
25	NPU03VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
26	NPU09VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
27	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟผ. ทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
29	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
30	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
31	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
32	NPU03VB-01	Auto	Manual		NPU	-	-
33	NPU09VB-01	Auto	Manual		NPU	-	-
34	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
35	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
36	BPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA	-	INCOMING 2
37	ย้ายโหลด Inc.2 ทั้งหมดกลับจาก Inc.1						
38	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	INCOMING 2
39	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส
40	ย้ายโหลด BPA 1 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 9						
41	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA	-	-
42	BPA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	อยู่ชานลี้
43	ย้ายโหลด BPA 5 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 3						
44	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA	-	-
45	NPU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	รง.นำหวานตรากบ
46	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
47	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
48	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA	-	-
49	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA	-	-
50	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
51	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
52	NPU03VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
53	NPU09VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0223/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง1
อุปกรณ์ หม้อแปลง BP1 KT1A&KT2A (115/22kV) [BP1 2212 และ BP1 2217]
งานที่ทำ Correct Oil Leak, Purify Oil OLTC หม้อแปลง KT2A
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น. ๑๖.๐๐ น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น. ๑๖.๐๐ น.

02/05/62

กฟผ. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ
นายงยุทธ (กฟผ.) ๑๖.๐๐