



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) ๑๐๐๗ / 2562  
ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 2 พ.ค. 2562  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Syn-check Relay ที่สถานีไฟฟ้า บางเลน ...ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ-จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์  | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                            | จาก       | ถึง      | ผู้ควบคุมงาน                      |
|-----|-----------|--------------|-------------|----------|---|-----------|----------|-----------------------------------|
| 1.  | BEA1VB-01 | 11-พ.ค. 2562 | 08.30 น.    | 20.30 น. | ติดตั้ง Sync Check Relay<br>หมายเหตุ : ดึงรั๊ก สับ Ground | BEA1VB-01 | BEA1S-01 | นายพีระ ปานตอนลาน<br>086-566-1526 |
|     |           |              |             |          |   |           |          |                                   |
|     |           |              |             |          |   |           |          |                                   |
|     |           |              |             |          |   |           |          |                                   |
|     |           |              |             |          |   |           |          |                                   |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีระ ปานตอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชินด้าง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน ออ.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BEA1 จาก BEA1VB-01 ถึง BEA1S-01  
ในวันที่ 11-พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 20:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 56/  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัมพร จิตรทนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พีระ ปานตอนลาน

3 พ.ค. 62  
ก.2

สมพร สันต์เกษมธรรค์  
( วิศว. 6 แทน ผคฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 1276  
เรียน ผจก. กฟผ. ๑๐๒๑  
อก.บข.(ก.3) อก.ว.ร.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจพ. 1 (สถานี BEA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

วคก.9กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีบางเลน  |   |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 พ.ค. 62   | ระหว่าง 08.30 น.                        | ถึง 20.30 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กษ.ก.3   | งานที่ทำ ติดตั้ง Sync Check Relay BEA01 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 561/62  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |   | วันที่ 3 พฤษภาคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |   | วันที่ 3 พ.ค. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |   | วันที่ ๓๓ พ.ค. ๖๒   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนอช<br>2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ<br>3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, |   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ             | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1                          | ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching                  |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 2                          | ตรวจสอบ BEA01,02 อยู่ตำแหน่ง MANUAL                         |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 3                          | ย้ายโหลด BEA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEA02                      |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 4                          | BEA01S-02   | ปลด                                  | สับ                   |      | บล.          |            | DIS ริมรั้วไทยฟู้ดส์ |
| 5                          | BEA01VB-01  | สับ                                  | ปลด                   |      | BEA          |            |                      |
| 6                          | BEA01VB-01  | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service"    |      | BEA          |            |                      |
| 7                          | BEA01S-01   | สับ                                  | ปลด                   |      | บล.          |            | POT HEAD F.1         |
| 8                          | แจ้ง BEA เทสกันไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับ กราวด์ BEA01 |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 9                          | BEA01VG-01  | ปลด                                  | สับ                   |      | BEA          |            | กราวด์ F1            |
| 10                         | แจ้งชุด กษ.ก.3.ปฏิบัติงานที่ BEA01VB-01 ได้                 |                                      |                       |      |              |            |                      |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |   |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 11                         | เมื่อชุด กษ.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                        |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 12                         | BEA01VG-01  | สับ                                  | ปลด                   |      | BEA          |            | กราวด์ F1            |
| 13                         | BEA01S-01   | ปลด                                  | สับ                   |      | บล.          |            | POT HEAD F.1         |
| 14                         | BEA01VB-01  | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"     |      | BEA          |            |                      |
| 15                         | ย้ายโหลด BEA01 ทั้งหมดกลับจาก BEA02                         |                                      |                       |      |              |            |                      |
| 16                         | BEA01VB-01  | ปลด                                  | สับ คง Manual         |      | BEA          |            |                      |
| 17                         | BEA01S-02   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่) |      | บล.          |            | DIS ริมรั้วไทยฟู้ดส์ |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด  |   |                                      |                       |      |              |            |                      |