



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.ณนช. (ณพ.) ๖๖๖๖ / ๖๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายณัฐพงษ์ วงศ์สินสุภา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่ 3 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ ๕ พ.ค. ๕๖

ด้วยการไฟฟ้า ก.ต.ณนช. (ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนโหม้ค ๑๑๕ KV, รหัส PMB๒YS-๐๒

สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสีของระบบ จำนวน ..... แผนที่

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๒YS-๐๒	๗ พ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดสายเคเบิล TPI โดยจ่ายแรง เคอร์ชานนัส ๒๖ KV, หรือ สวิตช์แรงเคอร์ Incoming, ออกและสับกราวด์ เพื่อแก้ไขจุด ร้อนโหม้ค ๑๑๕ KV, รหัส PMB ๒YS-๐๒			นายชวาลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ให้ดับ):

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชวาลิต นิลรอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๙๐๖๖๖๖๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโหม้ค (ถ้ามี) ของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผลส.ก.ร.๓) จะไปตรวจก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลโหม้คจำนวนสาย ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ
- ไม่มีสายเคเบิลโหม้คจำนวนสาย

(นายสมบูรณ์ สิงโตทอง)  
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ก.ต.ณนช. (ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สผฟ.) กฟผ.๓

เขียน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

สผฟ. พิจารณารวมแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ PMB๒YS-๐๒ จาก PMB๒YS-๐๑ ถึง PMB๒YS-๐๑, ๒YS-๐๑, ๒YS-๐๒  
ในวันที่ ๐๖-๐๗-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งที่ลวช.ช.เลขที่ ๕๕๘/๕๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ - พิดเตอร์ - จาก - ถึง -  
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งที่ลวช.ช.เลขที่ -

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชวาลิต นิลรอด ประธานงานการดับไฟกับ กฟผ. ๓ โทร. ๐๙๐๖๖๖๖๖๖๖  
3 พ.ค. ๕๖

(นายชวาลิต นิลรอด)  
ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับคู่มือ

ที่ ก.ต.ณนช. (สผฟ.)

เขียน สผฟ. ๐.๖๖๖๖

อ.ก.บ.บ. (ก.๓), อ.ก.ว.ว. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้งจุดจบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการลวช.ช. ๖ แผน  
แผนผังระบบ - แผน



สผฟ. (สถานี) PMB

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ อ.ก.บ.บ.  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะยุติลง

(นายสมบูรณ์ สิงโตทอง)

(นายชวาลิต นิลรอด)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ พุทธมณฑล 2						
กำหนดวันที่ทำงาน	07/05/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	07/05/2562	เวลา	16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุกครอนที่ PMB02YS-02		ตามใบขอปฏิบัติงาน		568/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	3 พฤษภาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 พค 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 พค 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ PMB</b>							
1	ย้ายโหนด PMB-TP1 ส่วนไปรับPMB-TP2						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
3	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
4	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		ขนานบัส
5	PMB01BVB-01	สับ	ปลด		PMB		INCOMING 1
6	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	PMB02YB-01	สับ	ปลด		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	PMB02YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
12	PMB02YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
13	PMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB		INCOMING 1
14	PMB01BVG-01	ปลด	สับ		PMB		กราวด์ INCOMING 1
15	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB01BVG-01	สับ	ปลด		PMB		- กราวด์ INCOMING 1
20	PMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PMB		- INCOMING 1
21	PMB02YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
22	PMB02YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	PMB02YB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้ายโหลด PMB-TP1 ส่วนไปรับPMB-TP2						
27	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
28	PMB01BVB-01	ปลด	สับ		PMB		- INCOMING 1
29	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
30	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
31	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
สิ้นสุด Switching							