



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๑๐๖๒๗ / ๑๐๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเกิดพงษ์ วงษ์ทันต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 6 พ.ค. 62

วันที่ - 3 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขจุดร้อนใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส PMB๓YS-๐๒
สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๓YB-๐๑	๘ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส PMB๓YB-๐๑ และปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส OYK๒YB-๐๑ จาก สถานี อ้อมใหญ่ ๒ (สับกรวด รหัส PMB๓YG-๐๑) เพื่อแก้ไขจุดร้อนใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส PMB๓YS-๐๒	OYK๒YB-๐๑	PMB๓YB-๐๑	นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๐๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นดวง)
กบข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเดอร์ PMB3YB จาก OYK2YB-01 ถึง PMB3YB-01
ในวันที่ 8 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 569/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล วัชรวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด

3 พค 62

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๖๘๖.๓๗๕๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

1281

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. / (สถานี พุทธมณฑล ๒)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะเสร็จสิ้น

(นางสาว...)
7/5/62

๘๖๖.๓๗๕๖๖๖ 7/5/62

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ พุทธมณฑล 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ค. 62	เวลา	9.00 น.	ถึง	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ :	แก้ไขจุดร้อน ไบมีด 115 kV PMB3YS-02		ตามใบขอปฏิบัติงาน	569/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	4 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	04-02-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/5/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ตรวจสอบไลน์ SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ให้สถานะ Close Loop อยู่						
3	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
9	OYK02YS-02	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
10	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
11	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ PMB03YB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่ เมื่อไม่มีฟาย้อน ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
13	PMB03YG-02	ปลด	สับ		PMB		- กราวด์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กบข.รับทราบ และให้ปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	PMB03YG-02	สับ	ปลด		PMB		- กราวด์ 115 เควี
17	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
18	OYK02YS-02	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
19	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
20	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
21	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							