



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๖๖๖๗ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธ์

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ค. 62

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Dis เป็น SF6 สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT04	23 พ.ค. 2562	09.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 บริเวณหน้าบ้านพงษ์แก้ว NPT04S-03 โดยวิธี Hotline	NPT04S-03		นายพรมแดน สุทธิงาม ชผ.ปบ.กฟง.นฐ ๐๖๕-๔๑๘๒๔๖๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผ.ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๘๕-๖๖๘๕๕๘๓๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธ์)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | ฟีดเดอร์ NPT4 จาก NPT4S-03 ถึง NPT4S-03  
ในวันที่ 23 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 575  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย เกศกานต์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ศูนย์ ๐๘ ๖๖๖๗  
5 พ.ค. 62  
กร 3



รศพร อนันต์เกียรติ  
( วิศวกร. 6 แทน ทว.๑พ. )

สำหรับผู้อนุมัติ 1290  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟง.๖๖  
อ.ก.บช.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

P-7 พ.ค. 2562  
(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis NPT04S-03 หน้าร้านพงษ์แก้ว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-พ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 575/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/5/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
4	NPT04VB-01	Auto	Manual		NPT		L = 8.2 MW
5	NPT05VB-01	Auto	Manual		NPT		L = 2.3 MW
6	NPT10VB-01	Auto	Manual		NPT		L = 6.2 MW
7	ย้ายโหลด NPT10 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPT05						
8	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		ขนานบัส
9	NPT05S-12	ปลด	สับ		นธ		Dis ตรงข้าม บ.ตีโต้
10	NPT10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ		SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม วงจรล่าง
11	ย้ายโหลด NPT04 บางส่วน ไปจ่ายจาก NPT10						
12	NPT04S-04	ปลด	สับ		นธ		Dis ดิ่งข้ามถนนหน้ายูนิฟ
13	NPT04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ		Dis หน้าร้านพงษ์แก้ว
14	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		ขนานบัส
15	แจ้ง Hotline ให้ทำการเปลี่ยน Dis NPT04S-03 เป็น SF6 ได้ โดยให้ Manual NPT04VB-01 และ NPT10VB-01 ไว้ตลอด						
16	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
17	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
18	NPT05VB-01	Manual	Auto		NPT		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
19	เมื่อ Hotline ทำการเปลี่ยน Dis NPT04S-03 เป็น SF6 แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 NPT04S-03 ให้อยู่ตำแหน่ง "ปลดและล็อคคาน"						
20	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
21	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
22	NPT05VB-01	Auto	Manual		NPT		
23	ย้ายโหลด NPT04 บางส่วน กลับจาก NPT10						
24	NPT04S-03	ปลด	สับ		นธ		SF6 หน้าร้านพงษ์แก้ว
25	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		ขนานบัส
26	NPT04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ		Dis ดิ่งข้ามถนนหน้ายูนิฟ
27	ย้ายโหลด NPT10 บางส่วน กลับจาก NPT05						
28	NPT10S-03	ปลด	สับ		นธ		SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม วงจรล่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPT05S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		Dis ตรงข้าม บ.ตีโต้
30	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		ขนานบัส
31	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
32	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
33	NPT04VB-01	Manual	Auto		NPT		
34	NPT05VB-01	Manual	Auto		NPT		
35	NPT10VB-01	Manual	Auto		NPT		
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

ขอย้ายโหลดเพื่อเปลี่ยน DIS เป็น SF6  
โดยวิธี Hotline  
หมายเลข  
งาน P-TDD01.3-I-NPMSF.0008

แกรนิตสยาม  
NPT9S-04



NPT4S-03  
ร้านพงษ์แก้ว

NPT5S-04

NPT10S-02

ป้อมเอสโซ่  
NPT5S-03

ตรงข้ามแกรนิตสยาม

NPT5S-05