



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปป) ๑๒๙๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย พีดเตอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA01	8 พ.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขเสาแรงสูงหักชำรุด	KSA1S-09 ร้านเซนต์ฮาวด์	KSA1S-11 ไร่ประเสริฐ	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ พงษ.๖
๒	KSA06	8 พ.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขเสาแรงสูงหักชำรุด	KSA6S-08 ร้านอ็อกซิเจน	KSA6S-09 แยกการบิน	
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๙,ม.๑๒ ต.สระพัฒนา ม.๑๙ สระสี่มุม. น.นาขินี. ร้านอาหารกรีนเซฟ. วัดหนองพวงนอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร.๐๘๑-๙๒๙๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๗ พ.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ USA01 จาก KSA1S-09 ถึง KSA1S-11
ในวันที่ 8 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 576
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ USA06 จาก KSA6S-08 ถึง KSA6S-09
ในวันที่ 8 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บวร ลากเจริญวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์

(นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1298
เรียน ผจก. กฟอ. มล.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

-7 พ.ค. 2562
(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนแยกโรงเรียนการบิน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาที่รถยนต์ชนเสา
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ	วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พ.ค. 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนโอช	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 18.3 MW
2	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 4.3 MW
3	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 7.2 MW
4	TKK05R-01	Normal	Nonreclosing		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ โหลด 2.0 MW
5	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 7.0 MW
6	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		- โหลด 1.0 MW
7	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.0 MW
8	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 32.0 MW
9	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.0 MW
10	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 11.2 MW
11	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน ไปไฟจากจาก TMU03 (ลับขนาน)						
12	TKK04S-06	ปลด	ลับ		ทคก.		DIS บ่อมตำรวจดอนกระเพรา
13	TKK05R-01	ลับ	ปลด		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
14	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน ไปไฟจากจาก SPO04						
15	TKK05S-06	ปลด	ลับ		ทคก.		DIS ร้านคาร์แค
16	Dis ชั่วคราว	ลับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS แยกที่บกระดาน
17	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปไฟจากจาก SPO04 (โหลดประมาณ 4.0 MW)						
18	KSA01S-12	ปลด	ลับ		กพส.	SCADA	SF6 บันทึกละเอียด
19	KSA01S-10	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 บ่อมตำรวจการบิน
20	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
21	ตรวจสอบ SF6 แยกการบิน รหัส KSA06-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน						
22	KSA01S-11	ลับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
23	KSA06S-08	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ร้านออกซิเจน
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
28	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
29	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
30	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
31	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
32	TMUBR-03	Nonreclosing	Normal		TMU		-
33	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
36	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
40	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
41	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
42	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
43	TMUBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		-
44	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
45	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
46	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
47	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
48	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
49	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
50	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
51	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
52	ปลดลิ้อคคาน SF6 แยกการบิน รหัส KSA06-09						
53	KSA01S-11	ปลด	สับ		กพส.		DIS ไร่ประเสีริฐ
54	KSA06S-08	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ไร่บ้านออกซิเจน
55	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน กลับคืนจาก SPO04						
56	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
57	KSA01S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
58	ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน กลับคืนจาก SPO04						
59	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		DIS แยกทับกระดาน
60	TKK05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS ไร่คาร์แค
61	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน กลับคืนจาก TMU03 (ปลดขนาน)						
62	TKK05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทคก.	SCADA	R ป้อมสุพรรณ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	TKK04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
64	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
65	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
66	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
67	TKK05R-01	Nonreclosing	Normal		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ โหลด 2.0 MW
68	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
69	TMUBR-03	Nonreclosing	Normal		TMU		-
70	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
71	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
73	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

