



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภ.บข.(นพ.) ๑๐๔๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงโตทอง

วันที่ ๗ พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส PMB๕YS-๐๒ สถานีไฟฟ้า  
พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสิ่งเขยแอมป์ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๕YB-๐๑	๑๑ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส PMB๕YB-๐๑ ( สับกราวด์ รหัส PMB๕YG-๐๑ ) เพื่อแก้ไขจุดร้อน ใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส PMB๕YS-๐๒ และปลดสายส่งต้นที่ ๒๗๑ เพื่อบำรุงรักษาแอร์เบรค สวิตช์ รหัส NCA๕YS-๐๖			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๕๗๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุบลรัตน์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ L พิดเตอร์ 115KV จาก SAC44-01 ถึง DOE 151KV 221, PMB 54B-01

ในวันที่ 11 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 587/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรวิทย์ อรุณศิริพร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.๖๕๖๗ นิลรอด

วิฑูรย์ นอร์ดา:

(วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ.)

1314

เรียน ผจก. กฟผ.๓ พร. กฟผ.๐๗พ.

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

10 พ.ค. 2562  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี PMB)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

10 พ.ค. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 KV.บริเวณ SAC04YB-01 - DDE.115 KV.เสาต้นที่ 271 ,PMB05YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน NCA5YS-06,PMB5YS-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 587/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	รศ.วิ นอภค		วันที่ 8 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ: 1) แก้ไขจุดร้อน PMB05YS-02 ที่สถานีไฟฟ้า PMB ชุดกบข.ดำเนินการ						
2	2) แก้ไขจุดร้อน ABS.NCA05YS-06 บริเวณบางเตยชอย4 ชุด Hot line กระเช้า 115 KV.(ใจ)ดำเนินการ						
3	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าSAC,PMB						
4	ตรวจสอบ PMB05YB-01 ให้เปิดวงจรโซล "OPEN"						
5	OYL04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OYL	CB	115 KV.OUT TO OYM
6	SCA04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SAC	CB	115 KV.OUT TO SAU,PMB
7	- ย้ายโหลด SCA04YB-01 ไปจ่ายจาก OYL04YB-01						
8	SAA07YS-05	ปลด	สับ		รถอมน-	ZEC	115 KV.ชอยไร่ชิง 30
9	SCA04YB-01	สับ	ปลด		SAC	CB	115 KV.OUT TO SAU,PMB
10	SCA04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 KV.
11	SCA04YS-03	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 KV.
12	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 KV.
13	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 KV.
14	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.เวลา 09.00 น.						
15	NCA05YS-06	สับ	ปลด,ถือคกุญแจ		รถสปร-	ABS	115 KV.บางเตยชอย4
16	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 KV.(ใจ) ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 KV.เสาต้นที่ 271 ได้						
17	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 KV.(ใจ) ทำการตัด DDE.สายส่ง 115 KV.เสาต้นที่ 271 เสร็จเรียบร้อย						
18	Test ไฟที่ PMB05YB-01 ว่าไม่มีไฟ 115 KV.มาที่เบรกเกอร์				PMB		
19	PMB05YG-02	ปลด	สับ		PMB	SW	Ground 115 KV.
20	OYL04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		OYL	CB	115 KV.OUT TO OYM
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 KV.ให้กบข.และชุด Hot Line กระเช้า 115 KV.(ใจ)รับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งกบข.และชุด Hot Line กระเช้า 115 kv.(โจ)ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
23	แจ้งกบข.และHot Line กระเช้า 115 kv.(โจ)ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
24	หลังจากกบข.และชุด Hot Line กระเช้า 115 kv.(โจ)ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
25	PMB05YG-02	สับ	ปลด		PMB	SW	Ground 115 kv.
26	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kv.						
27	OYL04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OYL	CB	115 kv.OUT TO OYM
28	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 kv.(โจ) ทำการจี้ม DDE.สายส่ง 115 kv.เสาต้นที่ 271 ได้						
29	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 kv.(โจ) ทำการจี้ม DDE.สายส่ง 115 kv.เสาต้นที่ 271 เสร็จเรียบร้อย						
30	SCA04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 kv.
31	SCA04YS-03	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 kv.
32	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 kv.
33	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 kv.
34	NCA05YS-06	ปลด	สับ,พร้อมล๊อคกุญแจ		รถสพร-	ABS	115 kv.บางเตยชอย4
35	- ย้ายโหนด SCA04YB-01 กลับคืนจาก OYL04YB-01						
36	SCA04YB-01	ปลด	สับ,คงManual		SAC	CB	115 kv.OUT TO SAU,PMB
37	SAA07YS-05	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคกุญแจ		รถอมน-	ZEC	115 kv.ชอยไร่ชิง 30
38	OYL04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		OYL	CB	115 kv.OUT TO OYM
39	SCA04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SAC	CB	115 kv.OUT TO SAU,PMB
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%							