



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบ.ช.(ตบ.) ๑๐๕๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์สันต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

Switching Deadline

วันที่ 8 ม.ค. 62

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA05	9 พ.ค.62	09.00 น.	17.00 น.	ซ่อมแซมระบบ 115KV Underground Cable นรต 4YB-01	NCA05VB-01	NCA05S-00 NCA05S-01	นายณัฐวัฒน์ กุลธนพิพัฒน์พงศ์
๒	NCA07	9 พ.ค.62	09.00 น.	17.00 น.		NCA09VB-01	NCA09S-00 NCA09S-01	ท.บ.ช.กบ.ช. ๐๘-๖๓๐๒-๔๖๔๓

*ขอสำรวจดินในสถานี

ที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวราพงษ์ สีนแจวญ ตำแหน่ง จช.บ.ช.กบช.(ก.๓) โทร ๐๘๐๙๙๖๓๘๐๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากรณีโอกาสชำรุด มคอ.กบช.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)

ตำแหน่ง ช.บ.ช.กบช.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (นคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

นคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด NCA05 จาก NCA5VB-01 ถึง NCA5S-00, NCA5S-01 ในวันที่ 09 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 601/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิกัด NCA09 จาก NCA09VB-01 ถึง NCA09S-00, NCA09S-01 ในวันที่ 09 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 601/62

พนักงานศูนย์ นาย ศักดิ์พิภพ สิงห์โคทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.บ.ช.กบช.(ก.๓) สีนแจวญ

รับทราบ นคฟ.๓
(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบช.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง ช.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ -
นคฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นคฟ.๓
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCA05,09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษบ.(ก.3)	งานที่ท่า	ซ่อมแซมระบบ 115 KV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	601 /2562	
Underground Cable NCA04YB-01						
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	8 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโฆ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายชนิด, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
1	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2.4 MW
4	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2 MW
5	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 8 MW
6	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ นช.		R คลองทางหลวง
7	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.		R วัดวัง (SAB05 โหลด 7 MW)
9	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
10	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 4.5 MW
11	- ย้าย NCA05 ไปจ่ายไฟจาก SAC03						
12	NCA05S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		รถ นช.		SF6 บ้านยอดชาย
13	NCA05VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
14	- ย้าย NCA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NCA06						
15	NCA09S-08	ปลด	ล๊ับ		รถ นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
16	NCA09R-01	ล๊ับ	ปลด		รถ นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
17	- ย้าย NCA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB05						
18	SAB05S-16	ปลด	ล๊ับ		รถ สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
19	NCA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-
20	NCA05S-01	ล๊ับ	ปลด		รถ สพร.		DIS POT HEAD F.5
21	NCA09S-01	ล๊ับ	ปลด		รถ สพร.		DIS POT HEAD F.9
22	ตรวจสอบ NCA5S-00 Dis UG เท่า ให้สถานะไม่มีปลดคอยู่ทั้ง 3 เฟส						
23	NCA05VB-01	ทวิต "In service"	ทวิต "Out service"		NCA		-
24	NCA09VB-01	ทวิต "In service"	ทวิต "Out service"		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ NCA05,09VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
26	หลังจากตรวจสอบฟาย้อนแล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อนดำเนินการสับกราวด์ ได้						
27	NCA05VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F5
28	NCA09VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F9
29	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี NCA04YB-01 และโบมิต 115 เควี NCA04YS-01,02,03 อยู่สถานะปลด						
30	ตรวจสอบกราวด์ 115 เควี NCA04YG-03 อยู่สถานะสับ						
31	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
34	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพร.		R วัดวัง
36	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
37	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
38	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ และสามารถปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
39	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
40	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
43	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
44	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.		R วัดวัง
45	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
46	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
47	NCA05VG-01	สับ	ปลด		NCA		- กราวด์ F5
48	NCA09VG-01	สับ	ปลด		NCA		- กราวด์ F9
49	NCA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		-
50	NCA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		-
51	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
52	NCA05S-01	ปลด	สับ		รถ สพร.		DIS POT HEAD F.5
53	NCA09S-01	ปลด	สับ		รถ สพร.		DIS POT HEAD F.9
54	- ย้าย NCA05 กลับจาก SAC03						
55	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
56	NCA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นช.		SF6 บ้านยอดชาย
57	- ย้าย NCA09 บางส่วนกลับจาก SAB05						
58	NCA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
59	SAB05S-16	สับ	ปลด		รถ สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	- ย้าย NCA09 บางส่วนกลับจาก NCA06						
61	NCA09R-01	ปลด	ล๊อค คง Nonreclosing		รถ นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
62	NCA09S-08	ล๊อค	ปลด		รถ นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
63	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
64	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
65	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
66	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
67	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
68	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ นช.		R คลองทางหลวง
69	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
70	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.		R วัดวัง
71	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
72	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							