



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

17 ม.ค. 62

เลขที่ กบษ.ก3(รล.) ๑๐๖๘ 2562  
ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์วงศ์  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ชื่อ  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. ขอขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop

ใช้สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ 2 ความมั่นคงสิ่งส่ง แผนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-01	22 พ.ค. 2562	๐๘.๐๐ น.	18.๐๐ น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop	2YS-01,02	2YS-03	นายบรรณสิทธิ์ งามสิทธิ์ (กสร.) 088-006-1366
2.	3YB-01	26 พ.ค. 2562	08.00 น.	18.00 น.		3YS-01,02	3YS-03	
3.	3YB-๔	22 ม.ค. 62	08.๐๐	18.๐๐		3YS-๐1,๐2	2YS-๐3	
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชรกานต์ ปานกลิ่นวาน ตำแหน่ง ว.ค.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้ว ว่างแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายบรรณสิทธิ์ งามสิทธิ์)  
ว.ค.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คทฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3):

คทฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYK02 จาก OYK2YS-01 ถึง OYK03-03  
ในวันที่ 22 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 18.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 606

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ PMB03 จาก PMB3YS-01 ถึง PMB3YS-02  
ในวันที่ 22 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 18.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย Mr. Som Bun ระยะเวลาการขอตัดไฟกับ 1802 17/01/2021

1 พ.ค. 62  
ก.3

Mr. Som Bun  
(นายสมบุน บุน)  
088-006-1366

สำหรับผู้อนุมัติ

1328

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน พลจ. Mr. Som Bun, Mr. Som Bun

อก.บ.ช.(ก.3) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผน  
แผนลับแผน - แผน  
พลจ. 2/เสถียร งามสิทธิ์ งามสิทธิ์  
เพื่อทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Mr. Som Bun  
(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 13 พ.ค. 2562

รท.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2, สถานีฯ พุทธมณฑล 2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	22 พ.ค. 62	เวลา	18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Tele Protection Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน		606/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	12 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	B-05-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	B ม.อ. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พุทธมณฑล 2 และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง						
3	ทางด้านสถานีฯ นครชัยศรี 1 ผ่านสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร)						
4	OYK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
12	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
13	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
14	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
15	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบ Tele Protection Relay ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อ กบข.(ก.3) ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
18	PMB05YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB03YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
20	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
21	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
22	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SLY03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							