



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บป. (ปบ) 990 1๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๕	๒๗ มกราคม ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS BPB ๕S-๐๑	SF.๖ BPB ๕S-๐๔ ตรงข้าม ต. อำนวยยนต์	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	BPB ๗	๒๗ มกราคม ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS BPB ๗S-๐๑	Dis BPB ๗S-๐๖ หน้า รร.ศิริสัมพันธ์	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกเข้าวัดดอนเสลา - สี่แยกไฟแดง โรงแรมไทยน่า โรงแรมสวีทศรีชม โรงแรมปาร์ควิน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พ.จ.ร.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๘ switching กว.เดี่ยว นทบ.บว 39/62

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB5 จาก BPB5S-๐1 ถึง BPB5S-๐4, BPB5S-03  
ในวันที่ 27 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 61/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPB7 จาก BPB7S-๐1 ถึง BPB7S-06, BPB7S-04, BPB7S-03  
ในวันที่ 27 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 61/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิติพงษ์ ฐิติมา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ด.ค.ล.จ.ว. ๑๐.๖๖๖

(นาย กิติพงษ์ ฐิติมา)

๐๘๑.๑๗๒.๕๖๑๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์)

คก.ก.บ.บ. ๒/๒๗๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                              |                         |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกวัดดอนเสลา - สีแยกไฟแดงบ้านโป่ง  |                              |                         |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 27 ม.ค. 62  | ระหว่าง 08.30 น.             | ถึง 16.30 น.            |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | บปง.  | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 61/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง  |                              | วันที่ 20 มกราคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                              | วันที่ 20 ม.ค. 62       |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |                              | วันที่ 21 ม.ค. 62       |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                              |                         |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ติดต่อประสานงานคุณวรพงษ์ วศก.6 ผดบ.ว่างานหมายเลขที่ 39/62 จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ม.ค.62						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	
4	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	
5	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			TMK	
6	TMK05VB-01	Auto	Manual			TMK	L = 0.55 MW
7	BPB05VB-01	Auto	Manual			BPB	L = 5.16 MW
8	BPB07VB-01	Auto	Manual			BPB	L = 4.64 MW
9	BPB08VB-01	Auto	Manual			BPB	L = 2.60 MW
10	BPB09VB-01	Auto	Manual			BPB	L = 3.12 MW
11	ย้ายโหลด BPB07 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB09						
12	BPB07S-08	ปลด	สับ			บปง.	SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
13	BPB07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			บปง.	Dis หน้าโรงแรมศิริสัมพันธ์
14	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB08						
15	BPB05S-09	ปลด	สับ			บปง.	SF6 สถานีฯตำรวบ้านโป่ง
16	BPB05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน			บปง.	SF6 ตรงข้ามต.อำนวยการ
17	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMK05						
18	BPB03S-02	ปลด	สับ			บปง.	SF6 ยูเทิร์นวิลล่า วงจรบน
19	BPB05VB-01	สับ	ปลด			BPB	
20	เมื่อนำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
21	BPB07VB-01	สับ	ปลด			BPB	
22	BPB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			บปง.	DIS วัดท่าผา
23	BPB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			บปง.	DIS ตรงข้ามปาร์คอิน
24	BPB08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			บปง.	DIS ตรงข้ามสวิตดรีม
25	BPB05S-01	สับ	ปลด			บปง.	Posthead F5
26	BPB07S-01	สับ	ปลด			บปง.	Posthead F7
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตราวด.....						
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตราวด.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
31	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
32	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
35	TMK05VB-01	Manual	Auto		TMK		
36	BPB08VB-01	Manual	Auto		BPB		
37	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		
38	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
39	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายไหลดกลับ						
40	แจ้งชุดทำงานให้ปลด Shortground จุด G1 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
41	แจ้งชุดทำงานให้ปลด Shortground จุด G2 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
42	แจ้งชุดทำงานให้ปลด Shortground จุด G3 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
43	แจ้งชุดทำงานให้ปลด Shortground จุด G4 เวลา.....น.ชื่อผู้ซื้อตกราวด์.....						
44	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
45	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
46	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
47	TMK05VB-01	Auto	Manual		TMK		
48	BPB08VB-01	Auto	Manual		BPB		
49	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		
50	BPB05S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F5
51	BPB07S-01	ปลด	สับ		บปง.		Posthead F7
52	BPB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		
53	BPB03S-03	ปลด	สับ		บปง.	DIS	วัดท่าผา
54	BPB08S-03	ปลด	สับ		บปง.	DIS	ตรงข้ามปาร์คอิน
55	BPB08S-04	ปลด	สับ		บปง.	DIS	ตรงข้ามสวีทตรีม
56	ย้ายไหลด BPB05 บางส่วน กลับจาก TMK05						
57	BPB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		
58	BPB03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	ยูเทิร์นวิลล่า วงจรบน
59	ย้ายไหลด BPB05 บางส่วน กลับจาก BPB08						
60	BPB05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.	SF6	ตรงข้ามต.อำนวยการ
61	BPB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	สถานีฯ ตำรวจบ้านโป่ง
62	ย้ายไหลด BPB07 บางส่วน กลับจาก BPB09						
63	BPB07S-06	ปลด	สับ		บปง.	Dis	หน้าโรงแรมศิริสัมพันธ์
64	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.	SF6	ตรงข้ามร้านหั่ว
65	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
66	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
68	TMK05VB-01	Manual	Auto		TMK		
69	BPB05VB-01	Manual	Auto		BPB		
70	BPB07VB-01	Manual	Auto		BPB		
71	BPB08VB-01	Manual	Auto		BPB		
72	BPB09VB-01	Manual	Auto		BPB		
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							