



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. ๑๒๑๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

Switching Deadline.

วันที่ 23 มิ.ย. 62

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม.๓ ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV07	28 พฤษภาคม 2562	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสถานแรงสูงจากสาย เปลือย เป็นสาย SAC 185 Sqmm. บริเวณ ช.เทศบาล 5	NPV4R-01 (รหัสเก่า)	สุดไลน์	นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ว.ค.๖ ผ.บ. โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ช.เทศบาล.๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ว.ค.๖ ผ.บ. กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ
(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPV07 จาก NPV4R-๐1 CSU ลัดถึง สุดไลน์
ในวันที่ 28 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 638
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อโนธ ทองซ้อบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์

ศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์
(ว.ค.๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.) 1348
เรียน ผ.จ.ก. กฟจ.นครปฐม
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผ.จ.ก. (สถานี) - -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ชอยเทศบาล 5 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 พ.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.นฐ. | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 638/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนอ ทอญ้อย | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 14 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 14 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอ
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
1	NPV04R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		ช.เทศบาล 5
2	NPV04R-01	สับ	ปลด		นฐ.		ช.เทศบาล 5
3 ดึงห้วงเหลืองลงพร้อมปลดสวิตซ์ใบมีดด้านออกไลน์ของ NPV04R-01 ออกทั้งสามเฟส							
4 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นฐ. ทราบ							
5 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 , G2							
6 แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
7 หลังจาก กฟจ.นฐ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ							
8 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 , G2							
9 สับสวิตซ์ใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้งสามเฟสพร้อมคืนห้วงเหลืองขึ้นของ NPV04R-01							
10	NPV04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		ช.เทศบาล 5
11	NPV04R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		ช.เทศบาล 5
สิ้นสุดสวิตชิง							

NPV4S-02

แยกวัดเกาะวังไทร

NPT9S-08
ช.ร.ร. 99

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

ช.เทศบาล 5
NPV4R-01

