



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓..... กจ.(ปบ.) ๑๗๙/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 23 ม.ค. 62

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า กาดูญนบุรี ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สาขา	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	FB / กจ.	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๔.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๗๕ ค.ม.ม.	DJSS ชั่วคราว หน้าโรงเรียนจรัลพิทยาคม	Disa KCA 6S-17 ตรงข้ามร้านก๊อปปี้	นายสุวิทย์ จำปาศี โทร ๐๙๙-๒๖๖๗๗๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ บ้านวังหิน หมู่ ๖ โรงเรียนจรัลพิทยาคม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ชั้น ๒ โทร ๐๙๙-๒๖๖๗๗๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กวางขวาง)
ผู้อำนวยการแทน ผสจ.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ KCA๖ จาก Disa ชั่วคราว หน้าโรงเรียนจรัลพิทยาคม KCA 6S-17
ในวันที่ 27 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 64/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิต งามสุริยนิมม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว

(นายเสกสรรค์ พิภพเขียว)
ร.ค.๓ กจ. ก.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 165
เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
๑๑ ม.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านหัวหิน หน้าโรงงานข้าวโพด | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 ม.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 64/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภรณ์นิยม | | วันที่ 18 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 18 ม.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05						
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA	-	L=5.0MW.
6	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA	-	L=6.1MW.
7	KCA03S-16	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
8	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
9	KCA06S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ตรงข้ามร้านกูกิโหม่ง
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	โรงงานข้าวโพด
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
20	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
23	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
24	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-

แผนผังไปพร้อมที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หน้าที่โรงงานชำไฟฟ้า - dissa ตรงข้ามคู่มือ

