



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 20 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME1YB-02	๒๕ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	SME1YS-03	SME1YS-04	นายเชาว์ลิต นิลลอด
๒	SME1YB-03	๒๕ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SME1YB-02, SME1YB-03	SME1YS-05	SME1YS-06	โทร
๓	SME2YB-01	๒๕ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SME2YB-01, SME2YB-02	SME2YS-01	SME2YS-02	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	SME2YB-02	๒๕ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SME2YS-03	SME2YS-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SME1YB-๐๒ จาก SME1YS-03 ถึง SME1YS-04  
ในวันที่ 25 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 645/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2,3,4 ฟีดเดอร์ SME2YB-01 จาก SME2YS-01 ถึง SME2YS-02  
ในวันที่ 25 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูหนอง สายเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลลอด

นอริณทร์ อังคทอง  
( รก.๔ ทน น.ค.ค. )

สำหรับผู้อนุมัติ

1719

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ (บข.)

อ.ก.บ.ข.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

19 มิ.ย. 2562

รก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯสมุทรสาคร 5  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 25-มิ.ย.-62  | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 16.00 น.                                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)  | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 645/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน   |          | วันที่ 18 มิถุนายน 2562                               |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 18 มิ.ย. 62                                    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 18 มิ.ย. 62                                    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SME							
1	กบข.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME01YB-02						
2	SN4-70422,70432	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SME01YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME01YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
5	SME01YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
6	SN4-70422,70432	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	แจ้ง กบข.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME01YB-02 ได้						
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	SN4-70422,70432	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SME01YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
11	SME01YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
12	SME01YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SN4-70422,70432	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	กบข.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME01YB-03 ต่อ						
15	SME01YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SME01YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME01YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
18	SME01YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้ง กบข.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME01YB-03 ได้						
20	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	SME01YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
22	SME01YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
23	SME01YB-03	ปลด	สับ คง MANUAL		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SME01YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	กบช.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME02YB-01 ต่อ						
26	SN4-70522,70532	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SME02YB-01	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SME02YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SME02YS-01	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
30	SME02YS-02	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
31	SN4-70522,70532	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	แจ้ง กบช.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME02YB-01 ได้						
33	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	SN4-70522,70532	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SME02YS-01	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
36	SME02YS-02	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
37	SME02YB-01	ปลด	สับ คง MANUAL		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SN4-70522,70532	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SME02YB-01	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	กบช.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME02YB-02 ต่อ						
41	SN4-70522,70532	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
44	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
45	SN4-70522,70532	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	แจ้ง กบช.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SME02YB-02 ได้						
47	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
48	SN4-70522,70532	Auto	Manual		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
50	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
51	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SN4-70522,70532	Manual	Auto		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

