



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

๒๑ มิ.ย. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME1YB-01	๒๖ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	SME1YS-01	SME1YS-02	นายเชาว์ลิต นิลลอด
๒	SME2YB-03	๒๖ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SME1YB-01, SME2YB-03	SME2YS-05	SME2YS-06	โทร
๓	SME3YB-03	๒๖ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SME3YB-03, SME4YB-03	SME3YS-05	SME3YS-06	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	SME4YB-03	๒๖ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SME3YS-05	SME3YS-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SME1YB-01 SME1YS-01 SME1YS-02

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 646/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3,4 ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 646/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สึงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลลอด

๒๐ มิ.ย. ๖๒

ก.๒

สมบุญ สึงโตทอง
(๐๐๓.๕ กกท นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คพ.) 1747

เรียน ผจก. กฟภ.๓ (บพ.)

อ.ก.บข.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กทม.๓๕๕ ๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

21 มิ.ย. 2562

(นางสาวอรุษา คักดีพัฒนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

21 มิ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สมุทรสาคร 5 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26-มิ.ย.-62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 646/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 20 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 21/6/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเษ
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี จ่ายไฟอยู่ทุกตัว						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมทำงานที่ SME01YB-01						
3	SME01YB-01	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME01YS-01	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
5	SME01YS-02	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
6	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SME01YB-01 ได้						
7	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ SME01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SME02YB-03 ต่อ						
8	SME01YS-01	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
9	SME01YS-02	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
10	SME01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SME01YB-01	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
14	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
15	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SME02YB-03 ได้						
16	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ SME02YB-03 แล้วเสร็จขอทำที่ SME03YB-03 ต่อ						
17	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
18	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
19	SME02YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SME02YB-03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
23	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
24	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SME03YB-03 ได้						
25	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ SME03YB-03 แล้วเสร็จขอทำที่ SME04YB-03 ต่อ						
26	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
27	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
28	SME03YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SME03YB-03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SME04YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SME04YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
32	SME04YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
33	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ SME04YB-03 ได้						
34	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ SME04YB-03 แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับคืน						
35	SME04YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
36	SME04YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
37	SME04YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SME04YB-03	Manual	Auto		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

