



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC BYB-01	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	SMC BYS-01	SMC BYS-02	นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒	SMC 1YB-01	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC BYB-01, SMC 1YB-01	SMC 1YS-01	SMC 1YS-02, ๐๓	โทร
๓	SMC 2YB-01	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC 2YB-01, SMC 3YB-01	SMC 2YS-01	SMC 2YS-02, ๐๓	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	SMC 3YB-01	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC 5YB-01	SMC 3YS-01	SMC 3YS-02, ๐๓	
๕	SMC 5YB-01	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SMC 5YS-01	SMC 5YS-02, ๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMC BYB-01 ถึง SMC BYS-02, 03
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 649/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMC 1YB-01 ถึง SMC 1YS-01, 02, 03
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMC 2YB-01 ถึง SMC 2YS-01, 02, 03
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMC 3YB-01 ถึง SMC 3YS-01, 02, 03
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMC 5YB-01 ถึง SMC 5YS-01, 02, 03
ในวันที่ 24 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บข. ๑๖๖๒ ประสานงานการดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

นายเชาว์ลิต นิลรอด
(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1706


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓
อก.บข.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย หังสุวรรณ
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

1๐-๕/๖ ๕๕.๑1

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 649/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 18 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายมน โทงย้อย, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMCBYB-01-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC83B-01, SMC5YB-01 ดำเนินการที่ละตัว							
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. ให้ดำเนินการที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMCBYB-01 ก่อน						
3	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMCBYB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
4	SMCBYS-01	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
5	SMCBYS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMCBYB-01 ได้						
7	เมื่อชุดปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMCBYB-01 แล้วเสร็จ ทำงานที่ SMC1YB-01 ต่อ						
8	SMCBYS-01	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
9	SMCBYS-02	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบ SMC1YB-01, SMC3YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
11	เมื่อชุดปฏิบัติพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC1YB-01, แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ SMC01YS-01 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
12	SMC01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMC03YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTBO5YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMC01YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMC01YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
17	SMC01YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC1YB-01 ได้						
19	SMC03YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTBO5YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC1YB-01 แล้วเสร็จ ทำงานที่ SMC3YB-01 ต่อ						
22	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ SMC03YS-01 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
23	SMC03YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTBO5YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SMG01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SMC01YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
27	SMC01YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
28	SMC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SMC03YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
31	SMC03YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC3YB-01 ได้						
33	SMC01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTB05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMG01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC3YB-01 แล้วเสร็จ						
37	SMG01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMC03YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
39	SMC03YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
40	SMC03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SMG01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMC03YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	เมื่อชุดปฏิบัติพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC2YB-01 (ตรวจสอบ SMC2YB-01,SMC5YB-01 จ่ายเข้าบัส 2)						
43	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบสวิตช์ไบมีด 115 เควี รหัส SMC2YS-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
44	SMC02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SMC05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SMC02YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SMC02YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
48	SMC02YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
49	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC2YB-01 ได้						
50	SMC05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC2YB-01 แล้วเสร็จ ทำงานที่ SMC05YB-01 ต่อ						
52	SMC05YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
54	SMC02YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
55	SMC02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SMC05YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SMC05YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
58	SMC05YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
59	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC5YB-01 ได้						
60	SMC02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC5YB-01 แล้วเสร็จ						
62	SMC02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SMC05YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
64	SMC05YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
65	SMC05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SMC02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	SMC05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุดสวิตชิง						

