



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 ก.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMCO BVB-0๑	14 ก.ค. 62	08.00 น.	12.00 น.	ดับ เข้า Main Bus 1 บ่าย	SN3 2212	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด
2.	SMCO BVB-0๑	14 ก.ค. 62	13.00 น.	16.00 น.	Main Bus 2 Bus ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรค เกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรค เกอร์ 22 KV.)	SN3 2222	Pothead	081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก SN3-๕๕1๕ ถึง Pothead
ในวันที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 650/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก SN3-๕๕๐๔ ถึง Pothead
ในวันที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 650/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวิทย์ ตัญญา (๐๖๖-๕๖๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ แผนช่างทีม สัตยา

ศทพร อนันต์กมลกรกิจ
(๐๖๖.6 แทน นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1951
เรียน ผจก. กฟผ.สมุทรสาคร, กฟผ.บางนา จัด

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๓ (SMND))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

๐๖๖

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ชก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 650/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายอนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สถานีฯ SMC ก่อนทำการ Switching						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 5.76 MW
3	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 13.28 MW
4	SMC02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 0.5 MW
5	SMC03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 3.46 MW
6	SMC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 2.30 MW
7	SMC09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 4.85 MW
8	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
9	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
10	KTB03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB	-	LOAD 1.86 MW
11	KTB08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB	-	LOAD 0.98 MW
12	EKA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA	-	-
13	SMI01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMI	-	-
14	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN3-KT1A ไปรับไฟจากหม้อแปลง SN3-KT2A						
15	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC	-	ขนานบัส
16	SMCBVB-01	สับ	ปลด		SMC	-	INCOMING 1
17	- ย้ายโหลด SMC02 ไปรับไฟจาก KTB08						
18	SMC01S-02	ปลด	สับ		รถ บนจ.	SCADA SF6	เลียบคอลล์ี่วถนนเอกชัย (ล่าง)
19	SMC02VB-01	สับ	ปลด		SMC	-	-
20	- ย้ายโหลด SMC03 ไปรับไฟจาก KTB03						
21	KTB03S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ บนจ.	SF6	โครงการยั้งชี้้ว
22	SMC03VB-01	สับ	ปลด		SMC	-	-
23	- ย้ายโหลด SMC05 ไปรับไฟจาก SMC09						
24	SMC05S-02	ปลด	สับ		รถ บนจ.	DIS	ปัญหาพล (ตั้งข้ามถนน)
25	SMC05VB-01	สับ	ปลด		SMC	-	-
26	SMC01S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.	DIS	POT HEAD F.1
27	SMC02S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.	DIS	POT HEAD F.2
28	SMC03S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.	DIS	POT HEAD F.3
29	SMC04S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.	DIS	POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMC05S-01	สับ	ปลด		รถ บขจ.		DIS POT HEAD F.5
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 1 เวลา 08.00 น.						
32	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC	-	ขนานบัส
33	SN3-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT1A
34	SN3-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
35	SMC01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	-
36	SMC02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	-
37	SMC03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	-
38	SMC04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	-
39	SMC05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	-
40	SMCBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	INCOMING 1
41	SMCBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMC	-	ขนานบัส
42	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SMC01,02,03,04,05,INC01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
43	SMC01VG-02	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ F1
44	SMC02VG-02	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ F2
45	SMC03VG-02	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ F3
46	SMC04VG-02	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ F4
47	SMC05VG-02	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ F5
48	SMCBVG-01	ปลด	สับ		SMC	-	กราวด์ INCOMING 1
49	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
50	SMC09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC	-	-
51	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
52	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
53	KTB03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB	-	-
54	KTB08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB	-	-
55	EKA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA	-	-
56	SMI01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMI	-	-
57	แจ้งสถานะไฟดับทางด้านบัส 1 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
58	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 ได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ต่อ						
59	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 13.28 MW
60	SMC06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 1.97 MW
61	SMC07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 5.20 MW
62	SMC09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 4.85 MW
63	SMC10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC	-	LOAD 1.26 MW
64	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
65	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
66	EKA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	EKA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		- LOAD 4.45 MW
68	EKA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA		- LOAD 1.46 MW
69	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
70	SMI02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMI		- LOAD 2 MW
71	SMC01VG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ F1
72	SMC02VG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ F2
73	SMC03VG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ F3
74	SMC04VG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ F4
75	SMC05VG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ F5
76	SMCBVG-01	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ INCOMING 1
77	SMC01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-
78	SMC02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-
79	SMC03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-
80	SMC04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-
81	SMC05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		-
82	SMCBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC		- INCOMING 1
83	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 1						
84	SN3-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
85	SN3-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ KT1A
86	SMCBVB-01	ปลด	สับ		SMC		- INCOMING 1
87	SMC01S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.1
88	SMC02S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.2
89	SMC03S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.3
90	SMC04S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.4
91	SMC05S-01	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.5
92	- ย้ายโหลด SMC07 ไปรับไฟจาก EKA06						
93	EKA06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บนจ.		SF6 กลางซอยวัดราชมารุ (Loop บน-ล่าง)
94	SMC07VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
95	- ย้ายโหลด SMC06 ไปรับไฟจาก EKA02						
96	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-
97	SMU01S-03	ปลด	สับ		รถ บนจ.		DIS ท่าง สฟ. 400 ม. (Loop บน-ล่าง)
98	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
99	SMC06VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
100	- ย้ายโหลด SMC10 ไปรับไฟจาก SMI02						
101	SMC10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บนจ.		SF6 ตรงข้ามซอยบ่อดิน (บน)
102	SMC10VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
103	- ย้ายโหลด SMC09 ไปรับไฟจาก SMC05						
104	SMC05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-
105	SMC09VB-01	สับ	ปลด		SMC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	SMC06S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.6
107	SMC07S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.7
108	SMC08S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.8
109	SMC09S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.9
110	SMC10S-01	สับ	ปลด		รถ บนจ.		DIS POT HEAD F.10
111	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 2 เวลา 13.00 น.						
112	SMCBVB-02	สับ	ปลด		SMC		- INCOMING 2
113	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ KT2A
114	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
115	SMC06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
116	SMC07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
117	SMC08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
118	SMC09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
119	SMC10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- -
120	SMCBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMC		- INCOMING 2
121	แจ้งพนักงานสถานีฯ SMC ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ SMC06,07,08,09,10,INC02 ถ้าไม่มีไฟอ่อน						
122	SMC06VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F6
123	SMC07VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F7
124	SMC08VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F8
125	SMC09VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F9
126	SMC10VG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ F10
127	SMCBVG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ INCOMING 2
128	แจ้งสถานะไฟดับทางด้านบัส 2 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
129	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ได้						
130	- ย้ายโหลด SMC02 กลับจาก KTB08						
131	SMC02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		- -
132	SMC01S-02	สับ	ปลด		รถ บนจ.	SCADA	SF6 เลียบคอลสี่วาถนนเอกชัย (ล่าง)
133	- ย้ายโหลด SMC03 กลับจาก KTB03						
134	SMC03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		- -
135	KTB03S-07	สับ	ปลด, ถีอกคาน		รถ บนจ.		SF6 โครงการอั้งชี้้ว
136	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
137	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
138	EKA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		- -
139	EKA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		- -
140	EKA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		- -
141	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
142	SMI02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMI		- -
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***						
	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 แล้วเสร็จ สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
144	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
145	EKA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA	-	-
146	EKA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA	-	-
147	EKA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EKA	-	-
148	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI	-	-
149	SMI02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMI	-	-
150	SMC06VG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ F6
151	SMC07VG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ F7
152	SMC08VG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ F8
153	SMC09VG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ F9
154	SMC10VG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ F10
155	SMCBVG-02	สับ	ปลด		SMC	-	กราวด์ INCOMING 2
156	SMC06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	
157	SMC07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	
158	SMC08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	
159	SMC09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	
160	SMC10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	
161	SMCBVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	INCOMING 2
162	SMCBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMC	-	ขนานบัส
163	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 2						
164	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
165	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT2A
166	SMCBVB-02	ปลด	สับ		SMC	-	INCOMING 2
167	SMC06S-01	ปลด	สับ		รถ ขนจ.	DIS	POT HEAD F.6
168	SMC07S-01	ปลด	สับ		รถ ขนจ.	DIS	POT HEAD F.7
169	SMC08S-01	ปลด	สับ		รถ ขนจ.	DIS	POT HEAD F.8
170	SMC09S-01	ปลด	สับ		รถ ขนจ.	DIS	POT HEAD F.9
171	SMC10S-01	ปลด	สับ		รถ ขนจ.	DIS	POT HEAD F.10
172	- ย้ายโหลด SMC07 กลับจาก EKA06						
173	SMC07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC	-	-
174	EKA06S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ ขนจ.	SF6	กลางขอยัดวัฏจักร (Loop บน-ล่าง)
175	- ย้ายโหลด SMC06 กลับจาก EKA02						
176	SMC06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC	-	-
177	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC	-	-
178	SMU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ขนจ.	DIS	ทาง สฟ. 400 ม.
179	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC	-	-
180	- ย้ายโหลด SMC10 กลับจาก SMI02						
181	SMC10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
182	SMC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บนจ.		SF6	ตรงข้ามซอยบ่อดิน (บน)
183	- ย้ายโหลด SMC09 กลับจาก SMC05							
184	SMC09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SMC		-	-
185	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		-	-
186	SMC05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บนจ.		DIS	ปัญหาผล (ดึงข้ามถนน)
187	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		-	-
188	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
189	SMC06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
190	SMC07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
191	SMC09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
192	SMC10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		-	-
193	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
194	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
195	EKA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
196	EKA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
197	EKA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EKA		-	-
198	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-	-
199	SMI02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMI		-	-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

