



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching ๐๘๖๖๒.๑

๑๒ พ.ค. ๖๒

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๑๒๓/๒๕๖๒

วันที่ 14 พ.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ ๒๒ kV สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ พ.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหลด CB 22 kV. รหัส NOM1BVB-01 ที่สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ	NOM4VB-01	NOM1BVB-01	นายดำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายดำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1VB-01 จาก NOM4VB-01 ถึง NOM1BVB-01 ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๕๕1/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ วงษ์ประยูร ประสานงานการดับไฟกับ นายดำรง ต้นภูมิประเทศ

1๗ พ.ค. ๖๒

Signature
(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
วิศวกรปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1425

เรียน ผจก. กฟอ.ชป๑, กฟร.ฉะฉน., กฟย.๕5๑

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. ๑ (สถานี หนองปลาหมอ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



Signature

21 พ.ค. 2562

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข NOM1BVB-01 และแก้ไขจุดร่อน NOM4YS-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 661/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20-05-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
3	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 4.9 MW
4	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- โหลด 2.0 MW
5	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- โหลด 3.0 MW
6	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 5.5 MW
7	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 0.1 MW
8	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
10	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 5.0 MW
11	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 4.5 MW
12	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 2.2 MW
13	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี บ.เบิกไพรโครเจน
14	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
15	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
16	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร		R ป้อมตำรวจเขาคันทรง
17	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร	SCADA	R หนองตากยา
18	ย้าย NOM 2,3 บางส่วนไปจ่ายจาก DMA 8						
19	DMA08S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		ตสร.		SF6 ส่วนเปี่ยมสุข
20	NOM02R-02	ล๊อค	ปลด		ตสร		R ป้อมตำรวจเขาคันทรง
21	NOM02S-09	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		ตสร		SF6 ก่อนแยกหนองข้าวฉาง
22	NOM03R-01	ล๊อค	ปลด		ตสร	SCADA	R หนองตากยา
23	ย้าย BPB 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5						
24	BPB05S-07	ปลด	ล๊อค		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
25	BPB09S-07	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
26	ย้าย NOM 4 ไปจ่ายจาก BPB 9						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
28	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM		- -
29	ย้าย NOM 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 9						
30	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
31	NOM05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 บ.ตานอน
32	ย้าย NOM 1 ไปจ่ายจาก BPB 7						
33	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 บ.ชูเท็ค
34	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		- -
35	ย้าย NOM 2,3,5 ไปจ่ายจาก PTS 1 (สถานีฯ โพรธาราม 2) โดยจ่ายไฟขึ้นเมนบัส 22 kV.						
36	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพต.1		- -
37	PTS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพต.1		- -
38	NOM05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		นปม.		R มาบแค
39	SW.Bypass NOM5R-04	ปลด	สับ		นปม.		DIS SW.Bypass NOM5R-04
40	NOM05R-04	สับ	ปลด		นปม.		R มาบแค
41	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		- INCOMING 1
42	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพต.1		- -
43	PTS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพต.1		- -
44	<u>ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันที่สถานีฯหนองปลาหมอ โดยให้นำ CAPA. เข้าที่ละ STEP</u>						
45	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
47	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
48	NOM01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NOM		- INCOMING 1
49	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
50	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
52	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
53	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
54	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
55	1BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี บ.เบิกไพรโครเจน
56	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
57	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
58	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
59	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ</u>						
60	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
62	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
63	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
64	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
65	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี บ.เบิกไพรโครเจน
66	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
67	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาละ
68	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
69	NOM01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM		- INCOMING 1
70	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
71	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
72	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	ย้าย NOM 2,3,5 กลับจาก PTS 1 (สถานีโพธาราม 2)						
74	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพต.1		-
75	PTS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพต.1		-
76	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		- INCOMING 1
77	NOM05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		นปม.		R มาบแค
78	SW.Bypass NOM5R-04	สับ	ปลด		นปม.		DIS SW.Bypass NOM5R-04
79	NOM05R-04	สับ	ปลด		นปม.		R มาบแค
80	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพต.1		-
81	PTS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพต.1		-
82	ย้าย NOM 4 กลับจาก BPB 9						
83	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		-
84	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
85	ย้าย NOM 5 บางส่วนกลับจาก BPB 9						
86	NOM05S-03	ปลด	สับ		นปม.		SF6 บ.ตานอน
87	BPB09S-05	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
88	ย้าย NOM 1 กลับจาก BPB 7						
89	NOM01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		-
90	BPB07S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 บ.ชูเท็ค
91	ย้าย BPB 9 บางส่วนกลับจาก BPB 5						
92	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
93	BPB05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
94	ย้าย NOM 2,3 บางส่วนกลับจาก DMA 8						
95	NOM03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตสร	SCADA	R หนองตากยา
96	NOM02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตสร		SF6 ก่อนแยกหนองข้าวฉก

