



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ สบ.(กป) ๕๐๗ /๓๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
 ตำแหน่ง หน.กป.ปศ.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พืดเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
 เติมนางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑ มิ.ย.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสาแรงสูง	จุดตัดเคเบิลบ้าน ประตูน้ำ	คิษฐ์ครว ระทานคลอง ยอม	นายวินทร คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หนึ่งแปลง ๗ เครื่อง ๘๒๐ เหวื่อ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๗๖๖๓๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)

ตำแหน่ง หน.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟล.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พืดเคอร์ DBA 4 จาก DBE บ้านประตูน้ำ ถึง คิษฐ์ครว ระทานคลองยอม
 ในวันที่ 1 มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 662/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พืดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาวิศ ราชวรวิกรม. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทยท๑๑ไทย พัชรวิทย์.

นายเอกชัย หิงส์วรรณ
 (นายเอกชัย หิงส์วรรณ รักษาการ)
 ๐๙๑.๖๓๓๓.๓๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1436
 เรียน ผจก. กฟล. ๙๕.

อก.บข.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง งบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 พ.ค. 2562
 (นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รก.บป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE บ้านประตุน้ำ - Dis ชั่วคราวสะพานคลองขอม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 662/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม		วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
5	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R ประตุน้ำคลองขอม
6	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ทำฟืน
7	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 5						
8	DBA04S-11	ปลด	สับ		สช.		SF6 โรงสีบ้านทิง
9	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
10	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานบ้านคลองขอม
11	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมตัด DDE บริเวณบ้านประตุน้ำ						
13	DBA04R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R ประตุน้ำคลองขอม
14	แจ้งกฟส.สช. ทำการไลนโหลด บริเวณบ้านประตุน้ำ						
15	เมื่อกฟส.สช. ทำการไลนโหลด บริเวณบ้านประตุน้ำ แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุด Hotline กระเช้าสฟ. ทำการตัด DDE บริเวณบ้านประตุน้ำ						
17	เมื่อชุด Hotline กระเช้าสฟ. ทำการตัด DDE บริเวณบ้านประตุน้ำ แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G2						
21	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
24	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ทำฟืน
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

แผนผังดับไฟไปปฏิบัติงานรับปรุงระบบจำหน่ายจุดตัดเคสบ้านประตุน้ำถึงติดตั้งชั่วคราวสะพานคดของขอม

